

添付資料7 アスベスト調査結果 (13-4棟) No.1



■ 今回調査の概要

調査日	令和6年1月23日	調査者氏名	
調査会社名	株式会社 アクア分析センター	登録番号	
調査会社住所・TEL	宮崎県都城市下川東2丁目13-12 TEL 0986-26-6114	調査者氏名	
分析会社名	株式会社 アクア分析センター	登録番号	
分析会社住所・TEL	宮崎県都城市下川東2丁目13-12 TEL 0986-26-6114	調査者氏名	
		登録番号	

■ 今回調査箇所

棟・階	部屋名	部位	材料名	レベル	調査手法	劣化度	分析結果	参照頁	備考
1-101号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	1	
1-101号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	1	
1-101号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	1	
1-101号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	1	
1-101号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	2	
1-101号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	2	
1-101号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	2	見なし石綿扱い
1-101号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	2	
1-101号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	3	
1-101号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	3	
1-101号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	3	
1-101号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	4	
1-101号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	4	
1-101号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	4	
1-101号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	5	
1-101号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	5	
1-101号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	5	
1-101号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	6	
1-101号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	6	
1-101号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	6	
1-101号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	7	
1-101号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	7	
1-101号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	7	
1-101号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	8	
1-101号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	8	
1-101号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	8	
1-101号室	浴室	天井	0	-	目視	-	-	8	
1-101号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	9	過去の記録より石綿無し
1-101号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリスタル)	9	
1-101号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	9	過去の記録より石綿無し
1-102号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	10	
1-102号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	10	
1-102号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	10	
1-102号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	10	
1-102号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	11	
1-102号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリスタル)	11	
1-102号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	11	
1-102号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	11	見なし石綿扱い
1-102号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	11	
1-102号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	12	
1-102号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	12	
1-102号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	12	
1-102号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	13	
1-102号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	13	
1-102号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	13	
1-102号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	14	
1-102号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	14	
1-102号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	14	

1-102号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	15	
1-102号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	15	
1-102号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	15	
1-102号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	16	
1-102号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	16	
1-102号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	16	
1-102号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	17	
1-102号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	17	
1-102号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	17	
1-102号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	17	
1-102号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	18	過去の記録より石綿無し
1-102号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	18	
1-102号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	18	過去の記録より石綿無し
2-201号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	19	
2-201号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	19	
2-201号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	19	
2-201号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	19	
2-201号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	20	
2-201号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	20	
2-201号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	20	見なし石綿扱い
2-201号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	20	
2-201号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	21	
2-201号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	21	
2-201号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	21	
2-201号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	22	
2-201号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	22	
2-201号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	22	
2-201号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	23	
2-201号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	23	
2-201号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	23	
2-201号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	24	
2-201号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	24	
2-201号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	24	
2-201号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	25	
2-201号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	25	
2-201号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	25	
2-201号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	26	
2-201号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	26	
2-201号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	26	
2-201号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	26	
2-201号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	26	
2-201号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	27	過去の記録より石綿無し
2-201号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	27	
2-201号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	27	過去の記録より石綿無し
2-202号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	28	
2-202号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	28	
2-202号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	28	
2-202号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	28	
2-202号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	29	
2-202号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	29	
2-202号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	29	見なし石綿扱い
2-202号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	29	
2-202号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	30	
2-202号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	30	
2-202号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	30	
2-202号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	31	
2-202号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	31	
2-202号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	31	
2-202号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	32	

2-202号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	32	
2-202号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	32	
2-202号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	33	
2-202号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	33	
2-202号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	33	
2-202号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	35	
2-202号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	35	
2-202号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	35	
2-202号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	35	
2-202号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	35	
2-202号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	36	過去の記録より石綿無し
2-202号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	36	
2-202号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	36	過去の記録より石綿無し
3-301号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	37	
3-301号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	37	
3-301号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	37	
3-301号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	37	
3-301号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	38	見なし石綿扱い
3-301号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	41	
3-301号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	41	
3-301号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	41	
3-301号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	42	
3-301号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	42	
3-301号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	42	
3-301号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	43	
3-301号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	44	
3-301号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	44	
3-301号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	44	
3-301号室	浴室	天井	0	—	目視	—	—	44	
3-301号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	45	過去の記録より石綿無し
3-301号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	45	
3-301号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	45	過去の記録より石綿無し
3-302号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	46	
3-302号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	46	
3-302号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	46	
3-302号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	46	
3-302号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	47	見なし石綿扱い
3-302号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	49	

3-302号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	49	
3-302号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	49	
3-302号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	50	
3-302号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	50	
3-302号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	50	
3-302号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	51	
3-302号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	51	
3-302号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	51	
3-302号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	53	
3-302号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	53	
3-302号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	53	
3-302号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	53	
3-302号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	54	過去の記録より石綿無し
3-302号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリスタル)	54	
3-302号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	54	過去の記録より石綿無し
4-401号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	55	
4-401号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	55	
4-401号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	55	
4-401号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	55	
4-401号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	56	見なし石綿扱い
4-401号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	59	
4-401号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	59	
4-401号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	59	
4-401号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	62	
4-401号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	62	
4-401号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	62	
4-401号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	62	
4-401号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	62	
4-401号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	63	過去の記録より石綿無し
4-401号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリスタル)	63	
4-401号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	63	過去の記録より石綿無し
4-402号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	64	
4-402号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	64	
4-402号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	64	
4-402号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	64	
4-402号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリスタル)	65	
4-402号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	65	見なし石綿扱い
4-402号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	66	

4-402号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	66	
4-402号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	66	
4-402号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	67	
4-402号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	67	
4-402号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	67	
4-402号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	68	
4-402号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	68	
4-402号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	68	
4-402号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	69	
4-402号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	69	
4-402号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	-	目視	-	-	69	
4-402号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	70	
4-402号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	70	
4-402号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	70	
4-402号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	71	
4-402号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	71	
4-402号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	71	
4-402号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	71	
4-402号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	71	
4-402号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	72	過去の記録より石綿無し
4-402号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	72	
4-402号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	72	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	床	コンクリート	-	目視	-	-	73	
1-4	階段	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	73	
1-4	階段	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	73	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	吹付タイル	-	目視	-	-	73	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	73	過去の記録より石綿無し
1-103号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	74	
1-103号室	玄関	壁	石膏ボード	3	目視	-	-	74	見なし石綿扱い
1-103号室	玄関	天井	ジブトーン	3	目視	-	-	74	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	75	
1-103号室	DK	壁	石膏ボード	3	目視	-	-	75	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	壁	キッチンパネル	3	目視	-	-	75	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	天井	ジブトーン	3	目視	-	-	75	見なし石綿扱い
1-103号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	76	
1-103号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	76	
1-103号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	76	
1-103号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	77	
1-103号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	77	
1-103号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	77	
1-103号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	78	
1-103号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	78	
1-103号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	78	
1-103号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	79	
1-103号室	便所	巾木	木材	-	目視	-	-	79	
1-103号室	便所	壁	石膏ボード	3	目視	-	-	79	見なし石綿扱い
1-103号室	便所	天井	ジブトーン	3	目視	-	-	79	見なし石綿扱い
1-103号室	浴室	床	FRP	-	目視	-	-	80	
1-103号室	浴室	壁	FRP	-	目視	-	-	80	
1-103号室	浴室	天井	FRP	-	目視	-	-	80	
1-103号室	浴室	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	80	
1-103号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	81	過去の記録より石綿無し
1-103号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	81	
1-103号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	81	過去の記録より石綿無し
1-104号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	82	
1-104号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	82	
1-104号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	82	
1-104号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	82	
1-104号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	83	

1-104号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	83	
1-104号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	83	見なし石綿扱い
1-104号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	83	
1-104号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	84	
1-104号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	84	
1-104号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	84	
1-104号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	85	
1-104号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	85	
1-104号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	85	
1-104号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	86	
1-104号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	86	
1-104号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	86	
1-104号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	87	
1-104号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	87	
1-104号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	87	
1-104号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	88	
1-104号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	88	
1-104号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	88	
1-104号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	88	
1-104号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	89	
1-104号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	89	
1-104号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	89	
1-104号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	89	
1-104号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	89	
1-104号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	90	過去の記録より石綿無し
1-104号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	90	
1-104号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	90	過去の記録より石綿無し
2-203号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	91	
2-203号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	91	
2-203号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	91	
2-203号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	91	
2-203号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	92	
2-203号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	92	
2-203号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	92	見なし石綿扱い
2-203号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	92	
2-203号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	93	
2-203号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	93	
2-203号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	93	
2-203号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	94	
2-203号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	94	
2-203号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	94	
2-203号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	95	
2-203号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	95	
2-203号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	95	
2-203号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	96	
2-203号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	96	
2-203号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	96	
2-203号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	97	
2-203号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	97	
2-203号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	97	
2-203号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	98	
2-203号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	98	
2-203号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	98	
2-203号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	98	
2-203号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	99	過去の記録より石綿無し
2-203号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	99	
2-203号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	99	過去の記録より石綿無し
2-204号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	100	
2-204号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	100	

2-204号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	100	
2-204号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	100	
2-204号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	101	
2-204号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	101	
2-204号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	101	見なし石綿扱い
2-204号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	101	
2-204号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	102	
2-204号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	102	
2-204号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	102	
2-204号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	103	
2-204号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	103	
2-204号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	103	
2-204号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	104	
2-204号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	104	
2-204号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	104	
2-204号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	105	
2-204号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	105	
2-204号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	105	
2-204号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	106	
2-204号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	106	
2-204号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	106	
2-204号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	107	
2-204号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	107	
2-204号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	107	
2-204号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	107	
2-204号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	108	過去の記録より石綿無し
2-204号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	108	
2-204号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	108	過去の記録より石綿無し
3-303号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	109	
3-303号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	109	
3-303号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	109	
3-303号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	109	
3-303号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	110	
3-303号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	110	
3-303号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	110	見なし石綿扱い
3-303号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	110	
3-303号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	111	
3-303号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	111	
3-303号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	111	
3-303号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	112	
3-303号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	112	
3-303号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	112	
3-303号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	113	
3-303号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	113	
3-303号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	113	
3-303号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	114	
3-303号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	114	
3-303号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	114	
3-303号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	115	
3-303号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	115	
3-303号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	115	
3-303号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	116	
3-303号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	116	
3-303号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	116	
3-303号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	117	過去の記録より石綿無し
3-303号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	117	
3-303号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	117	過去の記録より石綿無し
3-304号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	118	
3-304号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	118	