

添付資料7 アスベスト調査結果 (13-4棟) No.2

3-304号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	118	
3-304号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	118	
3-304号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	119	
3-304号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	119	
3-304号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	119	見なし石綿扱い
3-304号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	119	
3-304号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	120	
3-304号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	120	
3-304号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	120	
3-304号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	121	
3-304号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	121	
3-304号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	121	
3-304号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	122	
3-304号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	122	
3-304号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	122	
3-304号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	123	
3-304号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	123	
3-304号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	123	
3-304号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	124	
3-304号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	124	
3-304号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	124	
3-304号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	125	
3-304号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	125	
3-304号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	125	
3-304号室	浴室	天井	0	-	目視	-	-	125	
3-304号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	126	過去の記録より石綿無し
3-304号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	126	
3-304号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	126	過去の記録より石綿無し
4-404号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	128	
4-404号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	128	
4-404号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	128	
4-404号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	128	
4-404号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	129	
4-404号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	129	
4-404号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	129	見なし石綿扱い
4-404号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	129	
4-404号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	130	
4-404号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	130	
4-404号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	130	
4-404号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	131	
4-404号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	131	
4-404号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	131	
4-404号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	132	
4-404号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	132	
4-404号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	132	
4-404号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	133	
4-404号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	133	
4-404号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	-	目視	-	-	133	
4-404号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	134	
4-404号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	134	
4-404号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	134	
4-404号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	135	
4-404号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	135	
4-404号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	135	
4-404号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	136	過去の記録より石綿無し
4-404号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	136	
4-404号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	136	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	床	コンクリート	-	目視	-	-	137	
1-4	階段	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	137	

1-4	階段	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	137	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	吹付タイル	-	目視	-	-	137	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	137	過去の記録より石綿無し
-	屋上	床	シート防水	-	目視・分析	-	石綿無し	138	
1-105号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	139	
1-105号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	139	
1-105号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	139	
1-105号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	139	
1-105号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	140	
1-105号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	140	
1-105号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	140	
1-105号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	140	見なし石綿扱い
1-105号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	140	
1-105号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	141	
1-105号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	141	
1-105号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	141	
1-105号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	142	
1-105号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	142	
1-105号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	142	
1-105号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	143	
1-105号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	143	
1-105号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	143	
1-105号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	144	
1-105号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	144	
1-105号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	144	
1-105号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	145	
1-105号室	便所	床	カーペット	-	目視	-	-	145	
1-105号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	145	
1-105号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	145	
1-105号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	146	
1-105号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	146	
1-105号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	146	
1-105号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	147	過去の記録より石綿無し
1-105号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	147	
1-105号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	147	過去の記録より石綿無し
1-106号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	148	
1-106号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	148	
1-106号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	148	
1-106号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	148	
1-106号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	149	
1-106号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	149	
1-106号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	149	見なし石綿扱い
1-106号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	149	
1-106号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	150	
1-106号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	150	
1-106号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	150	
1-106号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	151	
1-106号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	151	
1-106号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	151	
1-106号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	152	
1-106号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	152	
1-106号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	152	
1-106号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	153	
1-106号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	153	
1-106号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	153	
1-106号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	154	
1-106号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	154	
1-106号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	154	
1-106号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	155	

1-106号室	浴室	床	木材	-	目視	-	-	155	
1-106号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	155	
1-106号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	155	
1-106号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	155	
1-106号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	155	
1-106号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	156	過去の記録より石綿無し
1-106号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	156	
1-106号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	156	過去の記録より石綿無し
2-205号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	157	
2-205号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	157	
2-205号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	157	
2-205号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	157	
2-205号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	158	
2-205号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	158	
2-205号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	158	見なし石綿扱い
2-205号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	158	
2-205号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	159	
2-205号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	159	
2-205号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	159	
2-205号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	160	
2-205号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	160	
2-205号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	160	
2-205号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	161	
2-205号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	161	
2-205号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	161	
2-205号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	162	
2-205号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	162	
2-205号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	162	
2-205号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	163	
2-205号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	163	
2-205号室	便所	天井	石膏ボード	3	目視	-	-	163	見なし石綿扱い
2-205号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	164	
2-205号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	164	
2-205号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	164	
2-205号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	164	
2-205号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	165	過去の記録より石綿無し
2-205号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	165	
2-205号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	165	過去の記録より石綿無し
2-206号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	166	
2-206号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	166	
2-206号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	166	
2-206号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	166	
2-206号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	167	
2-206号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	167	
2-206号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	167	見なし石綿扱い
2-206号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	167	
2-206号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	168	
2-206号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	168	
2-206号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	168	
2-206号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	169	
2-206号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	169	
2-206号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	169	
2-206号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	170	
2-206号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	170	
2-206号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	170	
2-206号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	171	
2-206号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	171	
2-206号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	171	
2-206号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	172	

2-206号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	172	
2-206号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	172	
2-206号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	173	
2-206号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	173	
2-206号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	173	
2-206号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	174	過去の記録より石綿無し
2-206号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	174	
2-206号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	174	過去の記録より石綿無し
3-305号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	175	
3-305号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	175	
3-305号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	175	
3-305号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	175	
3-305号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	176	
3-305号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	176	
3-305号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	176	見なし石綿扱い
3-305号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	176	
3-305号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	177	
3-305号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	177	
3-305号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	177	
3-305号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	178	
3-305号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	178	
3-305号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	178	
3-305号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	179	
3-305号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	179	
3-305号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	179	
3-305号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	180	
3-305号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	180	
3-305号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	180	
3-305号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	181	
3-305号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	181	
3-305号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	181	
3-305号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	182	
3-305号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	182	
3-305号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	182	
3-305号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	182	
3-305号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	182	
3-305号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	183	過去の記録より石綿無し
3-305号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	183	
3-305号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	183	過去の記録より石綿無し
3-306号室	玄関	床	コンクリート	-	目視	-	-	184	
3-306号室	玄関	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	184	
3-306号室	玄関	壁	木材	-	目視	-	-	184	
3-306号室	玄関	天井	木材	-	目視	-	-	184	
3-306号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	185	
3-306号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	185	
3-306号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	185	
3-306号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	185	見なし石綿扱い
3-306号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	185	
3-306号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	186	
3-306号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	186	
3-306号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	186	
3-306号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	187	
3-306号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	187	
3-306号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	187	
3-306号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	188	
3-306号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	188	
3-306号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	188	
3-306号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	189	
3-306号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	189	

3-306号室	押入	天井裏	コンクリート	-	目視	-	-	189	
3-306号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	190	
3-306号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	190	
3-306号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	190	
3-306号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	191	
3-306号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	191	
3-306号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	191	
3-306号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	191	
3-306号室	浴室	天井	塗料	-	目視	-	-	191	
3-306号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	192	過去の記録より石綿無し
3-306号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	192	
3-306号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	192	過去の記録より石綿無し
4-405号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	196	
4-405号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	196	
4-405号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	196	
4-405号室	DK	床	木材	-	目視	-	-	194	
4-405号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	194	
4-405号室	DK	壁	木材	-	目視	-	-	194	
4-405号室	DK	壁	石綿板	3	目視	-	-	194	見なし石綿扱い
4-405号室	DK	天井	木材	-	目視	-	-	194	
4-405号室	和室3帖	床	畳	-	目視	-	-	195	
4-405号室	和室3帖	壁	木材	-	目視	-	-	195	
4-405号室	和室3帖	天井	木材	-	目視	-	-	195	
4-405号室	和室6帖	床	畳	-	目視	-	-	196	
4-405号室	和室6帖	壁	木材	-	目視	-	-	196	
4-405号室	和室6帖	天井	木材	-	目視	-	-	196	
4-405号室	和室4.5帖	床	畳	-	目視	-	-	197	
4-405号室	和室4.5帖	壁	木材	-	目視	-	-	197	
4-405号室	和室4.5帖	天井	木材	-	目視	-	-	197	
4-405号室	押入	壁	木材	-	目視	-	-	198	
4-405号室	押入	天井	木材	-	目視	-	-	198	
4-405号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	-	目視	-	-	198	
4-405号室	便所	床	木材	-	目視	-	-	199	
4-405号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	199	
4-405号室	便所	壁	木材	-	目視	-	-	199	
4-405号室	便所	天井	木材	-	目視	-	-	199	
4-405号室	浴室	床	コンクリート	-	目視	-	-	200	
4-405号室	浴室	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	200	
4-405号室	浴室	壁	塗料	-	目視	-	-	200	
4-405号室	浴室	天井	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	200	
4-405号室	バルコニー	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	201	過去の記録より石綿無し
4-405号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	-	石綿含有(クリソタイル)	201	
4-405号室	バルコニー	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	201	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	床	コンクリート	-	目視	-	-	203	
1-4	階段	壁	モルタル	-	目視・分析	-	石綿無し	203	
1-4	階段	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	203	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	吹付タイル	-	目視	-	-	203	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	203	過去の記録より石綿無し
外部	外観	壁	吹付タイル	-	目視	-	-	204	過去の記録より石綿無し
外部	外観	壁	木材	-	目視	-	-	204	
外部	外観	天井	仕上塗材	-	目視	-	-	204	過去の記録より石綿無し
外部	外観	ダストシュート	0	-	目視	-	-	204	
外部	倉庫	壁	仕上塗材	-	目視・分析	-	石綿無し	204	
外部	倉庫	壁	サイディングボード	-	目視・分析	-	石綿無し	204	
外部	倉庫	天井	折板	-	目視	-	-	204	
外部	駐輪場	床	コンクリート	-	目視	-	-	204	
外部	駐輪場	壁	鉄板	-	目視	-	-	204	
外部	駐輪場	天井	鉄板	-	目視	-	-	204	

■ 今回調査できなかった箇所

棟・階※	部屋名※	推定部位	推定材料名	調査できなかった理由	参照頁	備考
4-403号室	全体	—	—	鍵が回らず、室内を確認できなかった為	127	扉解放時に内部を確認する必要があります。
4-406号室	全体	—	—	鍵が無く、室内を確認できなかった為	202	扉解放時に内部を確認する必要があります。
外部	倉庫	—	—	鍵が回らず、室内を確認できなかった為	205	扉解放時に内部を確認する必要があります。

□ 調査者から今後の維持・管理のためのアドバイス

維持	
環境調査	
対策	
措置	
その他	

□ 自治体記載欄

請負事業者情報

事業者の名称	株式会社 アクア分析センター
労働保険番号	45-1-03-014357-000
請負事業者の住所	
郵便番号	〒885-0011
都道府県・市町村名等	宮崎県都城市
住所(続き)	下川東2丁目13-12

今回の調査物件の総括



	材料無し	石綿含有の有無			含有無しと判断した根拠				
		有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
吹付け材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
保温材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
煙突断熱材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
屋根用折板断熱材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
耐火被覆材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
仕上塗材	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
スレート波板	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
スレートボード	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
屋根用化粧スレート	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
けい酸カルシウム板 第1種	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
押出成型セメント板	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
パルプセメント板	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
ビニル床タイル	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
窯業系サイディング	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
石膏ボード	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
ロックウール吸音天井板	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日
その他の材料	入力不要	有	みなし	無	目視	設計図書	分析	製造者による証明	製造年月日

現地調査個票<部屋毎>

階	1-101号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-101号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-102号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている