


現地調査個票<部屋毎>

階	1-102号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-201号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-201号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

# 現地調査個票<部屋毎>

階	2-202号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-202号室	部屋名	浴室	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質はモルタル(分析の結果、石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】コンクリートが使用されている



【壁】モルタル、塗料が使用されている




【天井】モルタル、塗料が使用されている

現地調査個票<部屋毎>


階	2-202号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている





【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-301号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-301号室	部屋名	便所	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】 木材、長尺シートが使用されている



【壁】 木材が使用されている




【天井】 木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-301号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-302号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>


階	3-302号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている





【天井】仕上塗材が使用されている

# 現地調査個票<部屋毎>

階	4-401号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	4-401号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)


凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

# 現地調査個票<部屋毎>

階	4-402号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】 木材、長尺シートが使用されている



【壁】 木材、石綿板が使用されている




【天井】 木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>


階	4-402号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-103号室	部屋名	玄関	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石膏ボード、ジプトーンは見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】コンクリートが使用されている



【壁】石膏ボードが使用されている



【天井】ジプトーンが使用されている

## 現地調査個票<部屋毎>

頁: 75 / 206

階	1-103号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石膏ボード、キッチンパネル、ジプトーンは見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】石膏ボード、キッチンパネルが使用されている




【天井】ジプトーンが使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-103号室	部屋名	便所	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石膏ボード、ジプトーンは見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】長尺シートが使用されている



【壁】石膏ボードが使用されている



【天井】ジプトーンが使用されている




【巾木】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-103号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-104号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-104号室	部屋名	便所	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材が使用されている



【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-104号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている



## 現地調査個票<部屋毎>

頁: 92 / 206

階	2-203号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている