

現地調査個票<部屋毎>


階	2-203号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-204号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>


階	2-204号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-303号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている





【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-303号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている


現地調査個票<部屋毎>

頁: 119 / 206

階	3-304号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-304号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	4-403号室	部屋名	—	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	内部を確認できていない。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、▲壁から採取・△目視、■床から採取・□目視、→進入路



※鍵は刺さるものの回らず、内部を確認できていない。

※扉が開放された際に、内部を確認する必要があります。

現地調査個票<部屋毎>

頁: 129 / 206

階	4-404号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	4-404号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

頁: 140 / 206

階	1-105号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は長尺シート(分析の結果、石綿含有)。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材、長尺シートが使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-105号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-106号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	1-106号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている





【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-205号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている




【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-205号室	部屋名	便所	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石膏ボードは見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材が使用されている





【天井】石膏ボードが使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-205号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている





【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-206号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている





【天井】木材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	2-206号室	部屋名	バルコニー	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は隔壁板(分析の結果、石綿含有)、吹付タイル、仕上塗材(いずれも過去の記録より石綿無し)。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている



【壁】吹付タイル、隔壁板が使用されている




【天井】仕上塗材が使用されている

現地調査個票<部屋毎>

階	3-305号室	部屋名	DK	部位	—	材料	—	厚さ	t
劣化度	—	備考							
メモ	疑義物質は特になし。 石綿板は見なし石綿とする。								

(自由記入)

凡例: ◆天井から採取・◇目視、 ▲壁から採取・△目視、 ■床から採取・□目視、 →進入路



【床】木材が使用されている



【壁】木材、石綿板が使用されている



【天井】木材が使用されている