

質 問 ・ 回 答 書

令和 8 年 10 月 9 日

宮崎県水産政策課長

件名		水産研究・教育センター（仮称）管理棟建設工事に伴う仮設管理棟賃貸借
No.	質問事項	回答
1	（関連図面番号 図D07） 木枠：90x90/3@300 大引：C-75x45x15x2.3@900と有りますが、当社仕様の根太：アルミ□-30x82@235 大引：C-100x50x2.3@1800では、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。
2	（関連図面番号 図D07） 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.6と有りますが、当社仕様のFRP製折板 t=2.0では、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。
3	（関連図面番号 図D07） 外壁は、両面カー鉄板 t=0.35と有りますが、当社仕様の両面FRP t=1.0貼では、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。
4	（関連図面番号 図D07） 底：ガルバリウム鋼板 t=0.5と有りますが、当社仕様のスチール枠付バンポライトでは、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。
5	（関連図面番号 図D07） 屋根：ガルバリウム鋼板 t=0.5, 腰壁：カー鉄板と有りますが、当社仕様のスチール枠付バンポライトでは、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。
6	（関連図面番号 図D07） 天井：ジプトーンと有りますが、当社仕様の両面外皮：FRP t=1.0, 芯材：ウレタンフォーム t=18のパネルではいけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者で実施可能であれば問題ありません。

7	(関連図面番号 図D14) 基礎がプレキャストになっていますが、 再来工法の現場打ちコンクリート基礎 では、いけませんでしょうか。	公告図面において、計画通知の確認済証及び仮 設許可の許可通知書を取得済みであり、設置開 始日までに仕様変更に伴う変更手続きが受注者 で実施可能であれば問題ありません。
8	(関連図面番号 図D20) H=550埋戻(97m3)と有りますが、内訳に 見当たりません。 別途工事と考えて宜しいでしょうか。又 現況図面が有りましたら御支給くださ い。	貴見のとおりです。図面に誤りがありましたの で、新旧対照表のとおり修正します。
9	建築確認等の申請作業は別途と考えて宜 しいでしょうか。	貴見のとおりです。仕様書に修正がありまし たので、新旧対照表のとおり修正します。
10	工事監理業務について別途で宜しいで しょうか。	貴見のとおりです。仕様書に修正がありまし たので、新旧対照表のとおり修正します。
11	仕様書の各所に記載があります、諸官庁 検査や届出書の手続きについては別途で よろしいでしょうか。	仕様書に修正がありましたので、新旧対照表の とおり修正します。
12	設計GLまでの盛土・表層改良工事は別途 でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。図面に誤りがありまし たので、新旧対照表のとおり修正します。
13	衛生設備機器(トイレ・ウォシュレッ ト、手洗い、調理台)はリース品を使用 でよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。