

仕 様 書

1 概 要

- (1) 需要場所 宮崎県企業局庁舎 宮崎市旭1丁目2番2号
(2) 用 途 宮崎県企業局庁舎で使用する電気

2 仕 様

(1) 電力供給条件

ア 供給電気方式	交流3相3線方式
イ 標準電圧	6,000V
ウ 計量電圧	6,000V
エ 標準周波数	60Hz
オ 受電設備の総容量	850kVA
カ コンデンサ取付容量	200kVA
キ 受電方式	1回線受電方式
ク 蓄熱設備	無
ケ 自家用発電設備	有 400kVA×1台(非常用)
コ 太陽光発電設備	無

(2) 予定契約電力及び予定使用電力量

- ア 予定契約電力 常時 414kW
(供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のいずれか大きい値により決定する。ただし最大需要電力が500kW以上となる場合は、甲乙協議の上、契約電力を決定する。)

- イ 予定使用電力量 929,146kWh (別紙1のとおり)
ウ 力率 100% (平均) (各月の力率は実測値によるものとする)
エ 月別最大需要電力及び使用電力量の実績 (別紙2のとおり)

(3) 調達期間 令和2年1月1日午前0時から令和2年12月31日午後12時まで

- (4) 電力計の検針 自動検針装置 有
電力会社の検針方法 自動

(5) 需給地点 需要場所に宮崎県企業局が設置した区分開閉器の電源側端子との接続点

(6) 計量地点 宮崎県企業局の構内キュービクル内

(7) 保安責任分界点 需給地点に同じ

(8) 財産分界点 需給地点に同じ。ただし計量地点に設置した計量装置は九州地区の一般送配電事業者の所有とする。

3 その他

- (1) 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引又は割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、九州地区の一般送配電事業者が定める標準供給条件によるものとする。なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しないこと。

- (2) フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は有していない。