

仕様書

1. 名 称 宮崎県都城家畜保健衛生所解剖棟冷凍設備修繕業務
2. 修 繕 内 容 宮崎県都城家畜保健衛生所解剖棟内の冷凍設備が稼働するよう機器更新を行う

3. 数量等

更新機器	規格・仕様	数量	単位
冷却ユニット	(参考機器) パナソニック 室外機 PCU-SK200LU 室内機(防食仕様) PCU-SK200LES	1	組

4. 修 繕 箇 所
別紙平面図のとおり
5. 修繕の条件
 - (1)搬入・据付・設置に係る資材、施工費を含めること
 - (2)施工により発生する廃棄物は、受託者が適切に処分すること
 - (3)更新機器については、同等機器を可とする
なお、参考機器とは別の同等機器を選定する場合には担当者に性能、仕様を説明の上、同等機器の承認を得ること
 - (4)試験運転まで実施し、都城家畜保健衛生所職員立会いの下、適正に稼働することを確認すること
 - (5)修繕作業については、週休日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までとし、日程調整については業務に支障を来さないよう、事前に協議して決定すること
ただし、特段の理由により契約期間内に完了しない可能性が発生した場合にはこれに限らず発注者と協議し契約期間を最優先に行うこと

6. 修繕の場所
宮崎県都城市高崎町大牟田4213-1

宮崎県都城家畜保健衛生所

7. 修繕の期限

契約締結日から令和8年3月19日まで

8. 報告書

修繕完了後に修繕前と修繕後の写真を提出すること

9. その他

本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定すること