

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎大宮	管理棟	空調	1964	2,483.14	RC	改修
		給排水衛生	1964	2,483.14	RC	改修
		屋根	1964	2,483.14	RC	改修
		消火	1964	2,483.14	RC	改修
	弓道場	建物全体	1965	59.50	W	建替え検討
	図書館	屋根	1968	1,289.20	RC	改修
		電力	1968	1,289.20	RC	改修
		空調	1968	1,289.20	RC	改修
	特別教室棟	給排水衛生	1968	2,300.46	RC	改修
		屋根	1968	2,300.46	RC	改修
		電力	1968	2,300.46	RC	改修
		空調	1968	2,300.46	RC	改修
		外壁	1968	2,300.46	RC	改修
	特別教室	屋根	1975	1,512.00	RC	改修
		給排水衛生	1975	1,512.00	RC	改修
		電力	1975	1,512.00	RC	改修
	プール部室	外壁	2000	334.67	RC	改修
		電力	2000	334.67	RC	改修
		屋根	2000	334.67	RC	改修
	プール附属棟	給排水衛生	2000	197.54	RC	改修
体育館	外壁	2003	2,538.00	RC	改修	
	発電・静止形電源	2003	2,538.00	RC	改修	
	電力	2003	2,538.00	RC	改修	
	通信・情報（防災）	2003	2,538.00	RC	改修	
	空調	2003	2,538.00	RC	改修	
	換気	2003	2,538.00	RC	改修	
宮崎東	校舎	屋根	1974	1,738.80	RC	改修
		外壁	1974	1,738.80	RC	改修
	管理棟	受変電	1974	1,370.27	RC	改修
		通信・情報	1974	1,370.27	RC	改修
		通信・情報（防災）	1974	1,370.27	RC	改修
		避雷・屋外	1974	1,370.27	RC	改修
		空調	1974	1,370.27	RC	改修
		給排水衛生	1974	1,370.27	RC	改修
		消火	1974	1,370.27	RC	改修
		昇降機その他	1974	1,370.27	RC	改修
	普通教室棟_1	空調	1974	2,049.79	RC	改修
		屋根	1974	2,049.79	RC	改修
	体育館（柔剣道場含）	内部仕上	1974	1,712.71	RC	改修
		電力	1974	1,712.71	RC	改修
		通信・情報（防災）	1974	1,712.71	RC	改修
		空調	1974	1,712.71	RC	改修
		換気	1974	1,712.71	RC	改修
	校舎	電力	1974	1,738.80	RC	改修
		空調	1974	1,738.80	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎東	普通教室棟_1	電力	1974	2,049.79	RC	改修
		空調	1974	2,049.79	RC	改修
	普通教室棟_2	屋根	2011	810.00	RC	改修
		空調	2011	810.00	RC	改修
宮崎工業	自動制御実験室	建物全体	1962	58.63	CB	建替え検討
	管理教室棟	受変電	1962	2,222.94	RC	改修
		通信・情報	1962	2,222.94	RC	改修
		消火	1962	2,222.94	RC	改修
	普通教室	電力	1962	1,935.15	RC	改修
		空調	1962	1,935.15	RC	改修
	理科及び工化科教室	給排水衛生	1964	2,219.23	RC	改修
		電力	1964	2,219.23	RC	改修
		空調	1964	2,219.23	RC	移設
	電子・電気実習棟	空調	1964	957.78	RC	改修
		空調	1964	957.78	RC	移設
		屋根	1964	957.78	RC	改修
		電力	1964	957.78	RC	改修
		通信・情報（防災）	1964	957.78	RC	改修
	化環実習棟	屋根	1965	396.79	RC	改修
		電力	1965	396.79	RC	改修
	総合実験室	外壁	1965	2,445.60	RC	改修
		通信・情報（防災）	1965	2,445.60	RC	改修
		電力	1965	2,445.60	RC	改修
		空調	1965	2,445.60	RC	移設
	倉庫_1	建物全体	1967	19.80	CB	建替え検討
	第一機械科実習室	空調	1968	946.50	RC	改修
		空調	1968	946.50	RC	移設
		屋根	1968	946.50	RC	改修
		電力	1968	946.50	RC	改修
	鍛造自習室	屋根	1968	201.84	S	改修
外壁		1968	201.84	S	改修	
電力		1968	201.84	S	改修	
教室（工芸科）	給排水衛生	1970	1,752.00	RC	改修	
	空調	1970	1,752.00	RC	移設	
	電力	1970	1,752.00	RC	改修	
武道場	屋根	1974	411.70	S	改修	
	内部仕上	1974	411.70	S	改修	
	電力	1974	411.70	S	改修	
図書館棟	外壁	1974	1,011.82	RC	改修	
	屋根	1974	1,011.82	RC	改修	
	電力	1974	1,011.82	RC	改修	
	空調	1974	1,011.82	RC	改修	
機械実習棟	屋根	1983	1,463.21	RC	改修	
	空調	1983	1,463.21	RC	改修	
	空調	1983	1,463.21	RC	移設	
	給排水衛生	1983	1,463.21	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎工業	機械実習棟	電力	1983	1,463.21	RC	改修
	屋内運動場	電力	1985	1,936.28	RC	改修
		通信・情報（防災）	1985	1,936.28	RC	改修
		消火	1985	1,936.28	RC	改修
	トレーニング室	内部仕上	1994	69.30	S	改修
	家庭科棟	電力	1994	1,025.64	RC	改修
		空調	1994	1,025.64	RC	改修
校舎	電力	1996	596.88	RC	改修	
多目的ホール	屋根	2013	616.29	S	改修	
	内部仕上	2013	616.29	S	改修	
宮崎商業	クラブ室	建物全体	1965	50.00	W	建替え検討
	特別教室棟_3	給排水衛生	1969	1,754.00	RC	改修
	更衣室_1	建物全体	1970	24.00	W	建替え検討
	倉庫_1	建物全体	1970	8.32	CB	建替え検討
	屋内運動場	消火	1978	1,894.45	RC	改修
		内部仕上	1978	1,894.45	RC	改修
		電力	1978	1,894.45	RC	改修
		通信・情報（防災）	1978	1,894.45	RC	改修
	管理・特別教室棟	屋根	1980	1,722.15	RC	改修
		外壁	1980	1,722.15	RC	改修
		給排水衛生	1980	1,722.15	RC	改修
		電力	1980	1,722.15	RC	改修
	剣道場	屋根	2013	235.20	W	改修
		内部仕上	2013	235.20	W	改修
	売店	建物全体	1959	32.40	W	建替え検討
	特別教室棟_1	屋根	1961	406.11	RC	改修
		空調	1961	406.11	RC	改修
特別教室棟_2	電力	1962	2,157.28	RC	改修	
	消火	1962	2,157.28	RC	改修	
特別教室棟_3	屋根	1969	1,754.00	RC	改修	
	電力	1969	1,754.00	RC	改修	
柔道場	屋根	1969	250.03	S	改修	
	内部仕上	1969	250.03	S	改修	
	電力	1969	250.03	S	改修	
プール機械室	給排水衛生	1983	17.51	CB	改修	
宮崎農業	出荷準備棟	建物全体	1960	66.08	W	建替え検討
	選果場	建物全体	1963	66.08	W	建替え検討
	図書館	空調	1969	360.00	RC	改修
		屋根	1969	360.00	RC	改修
		電力	1969	360.00	RC	改修
	便所_1	建物全体	1970	20.00	W	建替え検討
	ボイラー棟_1	建物全体	1971	32.15	CB	建替え検討
	環境工学科棟_1	電力	1972	583.18	RC	改修
		空調	1972	583.18	RC	改修
環境工学科棟_2	屋根	1972	583.18	RC	改修	
	電力	1972	583.18	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎農業	環境工学科棟_2	空調	1972	583.18	RC	改修
	食品工学科棟	電力	1974	440.00	RC	改修
	生産流通課実習棟	屋根	1975	1,222.88	RC	改修
		給排水衛生	1975	1,222.88	RC	改修
		電力	1975	1,222.88	RC	改修
		空調	1975	1,222.88	RC	改修
	食品加工棟	電力	1990	805.47	RC	改修
		空調	1990	805.47	RC	改修
		給排水衛生	1990	805.47	RC	改修
	プール機械室	給排水衛生	1991	14.80	RC	改修
	屋内運動場	内部仕上	1991	1,234.68	RC	改修
		電力	1991	1,234.68	RC	改修
		空調	1991	1,234.68	RC	改修
	生活文化科棟	屋根	1991	716.40	RC	改修
		電力	1991	716.40	RC	改修
		空調	1991	716.40	RC	改修
	生物工学科棟	空調	1991	1,385.91	RC	改修
		屋根	1991	1,385.91	RC	改修
		外壁	1991	1,385.91	RC	改修
		電力	1991	1,385.91	RC	改修
		給排水衛生	1991	1,385.91	RC	改修
	普通教室棟	電力	1991	1,713.38	RC	改修
		給排水衛生	1991	1,713.38	RC	改修
	武道場	内部仕上	1991	219.60	S	改修
		電力	1991	219.60	S	改修
	管理棟	屋根	1992	573.85	RC	改修
外壁		1992	573.85	RC	改修	
受変電		1992	573.85	RC	改修	
電力		1992	573.85	RC	改修	
通信・情報		1992	573.85	RC	改修	
給排水衛生		1992	573.85	RC	改修	
消火		1992	573.85	RC	改修	
特別教室棟_1	屋根	1992	691.86	RC	改修	
	外壁	1992	691.86	RC	改修	
	電力	1992	691.86	RC	改修	
特別教室棟_2	屋根	1992	1,173.68	RC	改修	
	外壁	1992	1,173.68	RC	改修	
	電力	1992	1,173.68	RC	改修	
農場管理実習室	屋根	1992	488.56	S	改修	
	電力	1992	488.56	S	改修	
宮崎南	部室_2	屋根	1965	328.88	S	改修
	管理教室棟	通信・情報	1963	4,817.34	RC	改修
	屋内運動場	内部仕上	1965	1,762.01	RC	改修
		電力	1965	1,762.01	RC	改修
	部室_2	電力	1965	328.88	S	改修
図書館棟	通信・情報（防災）	1970	1,052.91	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎南	図書館棟	電力	1970	1,052.91	RC	改修
	更衣室_1	建物全体	1971	50.63	CB	建替え検討
	柔剣道場	屋根	1975	309.56	S	改修
		外壁	1975	309.56	S	改修
		電力	1975	309.56	S	改修
	特別教室	屋根	1977	452.24	S	改修
		外壁	1977	452.24	S	改修
		電力	1977	452.24	S	改修
	特別教室棟_1	外壁	1988	2,570.42	RC	改修
		電力	1988	2,570.42	RC	改修
		給排水衛生	1988	2,570.42	RC	改修
		消火	1988	2,570.42	RC	改修
	特別教室棟_2	外壁	1989	2,496.38	RC	改修
		電力	1989	2,496.38	RC	改修
空調		1989	2,496.38	RC	改修	
屋根		1989	2,496.38	RC	改修	
部活支援施設	電力	1996	305.25	S	改修	
	屋根	1996	305.25	S	改修	
宮崎海洋	倉庫_1	建物全体	1963	19.83	W	建替え検討
	校舎_1	屋根	1963	231.40	S	改修
		外壁	1963	231.40	S	改修
		電力	1963	231.40	S	改修
		空調	1963	231.40	S	改修
	図書館棟	空調	1964	185.12	RC	改修
	倉庫_2	建物全体	1965	24.99	W	建替え検討
	校舎_2	電力	1967	909.52	RC	改修
	管理教室棟	屋根	1969	1,492.65	RC	改修
		通信・情報	1969	1,492.65	RC	改修
		給排水衛生	1969	1,492.65	RC	改修
		消火	1969	1,492.65	RC	改修
	校舎（体育館）	内部仕上	1969	1,271.03	RC	改修
		電力	1969	1,271.03	RC	改修
		通信・情報（防災）	1969	1,271.03	RC	改修
	特別教室棟	建物全体	1970	1,561.44	RC	中規模改修
	漕艇庫_1	屋根	1975	204.00	S	改修
		外壁	1975	204.00	S	改修
	柔剣道場	内部仕上	1976	300.01	S	改修
		電力	1976	300.01	S	改修
校舎（航海自習棟）	屋根	1993	277.92	S	改修	
	電力	1993	277.92	S	改修	
	給排水衛生	1993	277.92	S	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1994	168.00	RC	改修	
栽培漁業実習棟	発電・静止形電源	1995	324.00	S	改修	
	屋根	1995	324.00	S	改修	
	電力	1995	324.00	S	改修	
特別教室	屋根	1995	1,659.43	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
宮崎海洋	特別教室	電力	1995	1,659.43	RC	改修
		空調	1995	1,659.43	RC	改修
	航庫	外壁	1996	390.00	S	改修
		屋根	1996	390.00	S	改修
宮崎西	体育館	内部仕上	1974	1,885.33	RC	改修
		電力	1974	1,885.33	RC	改修
	管理・特別教室棟	建物全体	1974	3,763.85	RC	中規模改修
	柔剣道場_1	電力	1974	300.10	S	改修
	特別教室棟	建物全体	1974	3,327.86	RC	中規模改修
	普通教室棟_1	受変電	1974	2,216.15	RC	改修
		電力	1974	2,216.15	RC	改修
		空調	1974	2,216.15	RC	改修
普通教室棟_2	電力	1975	1,733.26	RC	改修	
	空調	1975	1,733.26	RC	改修	
部活支援施設	電力	2001	252.77	S	改修	
柔剣道場_2	屋根	2010	450.00	S	改修	
宮崎北	普通教室棟_1	屋根	1983	2,044.17	RC	改修
		電力	1983	2,044.17	RC	改修
	管理特教棟	電力	1983	2,412.02	RC	改修
		空調	1983	2,412.02	RC	改修
	柔剣道場	内部仕上	1983	300.57	S	改修
		電力	1983	300.57	S	改修
	屋内運動場	内部仕上	1984	1,724.30	RC	改修
		空調	1984	1,724.30	RC	改修
	管理棟	受変電	1984	1,429.15	RC	改修
		通信・情報	1984	1,429.15	RC	改修
		自動制御	1984	1,429.15	RC	改修
		給排水衛生	1984	1,429.15	RC	改修
		消火	1984	1,429.15	RC	改修
	特別教室棟	昇降機その他	1984	3,000.77	RC	改修
電力		1984	3,000.77	RC	改修	
空調		1984	3,000.77	RC	改修	
給排水衛生		1984	3,000.77	RC	改修	
内部仕上		1984	3,000.77	RC	改修	
普通教室棟_2	屋根	1984	2,482.05	RC	改修	
	電力	1984	2,482.05	RC	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1987	64.00	RC	改修	
部活動支援室	電力	1998	333.95	S	改修	
弓道場（射場）	電力	2000	312.00	S	改修	
	屋根	2000	312.00	S	改修	
佐土原	産振北東棟	外壁	1988	2,280.02	RC	改修
		電力	1988	2,280.02	RC	改修
		避雷・屋外	1988	2,280.02	RC	改修
		屋根	1988	2,280.02	RC	改修
		空調	1988	2,280.02	RC	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1988	96.50	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
佐土原	管理・特別教室棟	屋根	1988	1,743.10	RC	改修
		外壁	1988	1,743.10	RC	改修
		電力	1988	1,743.10	RC	改修
		受変電	1988	1,743.10	RC	改修
		通信・情報	1988	1,743.10	RC	改修
	機械室	避雷・屋外	1988	222.15	RC	改修
		換気	1988	222.15	RC	改修
	産振南西棟	電力	1988	1,052.96	RC	改修
		空調	1988	1,052.96	RC	改修
	産振南東棟	電力	1988	1,056.16	RC	改修
		換気	1988	1,056.16	RC	改修
		空調	1988	1,056.16	RC	改修
	産振北西棟	電力	1988	2,465.59	RC	改修
		空調	1988	2,465.59	RC	改修
	柔剣道場	外壁	1988	300.00	S	改修
		内部仕上	1988	300.00	S	改修
		電力	1988	300.00	S	改修
	体育館	電力	1988	1,440.11	RC	改修
		空調	1988	1,440.11	RC	改修
	渡り廊下_1	屋根	1988	132.48	RC	改修
		外壁	1988	132.48	RC	改修
		電力	1988	132.48	RC	改修
	渡り廊下_2	屋根	1988	414.30	RC	改修
		外壁	1988	414.30	RC	改修
		電力	1988	414.30	RC	改修
		避雷・屋外	1988	414.30	RC	改修
		給排水衛生	1988	414.30	RC	改修
消火		1988	414.30	RC	改修	
特別教室棟	屋根	1988	1,354.05	RC	改修	
	外壁	1988	1,354.05	RC	改修	
	電力	1988	1,354.05	RC	改修	
	避雷・屋外	1988	1,354.05	RC	改修	
	空調	1988	1,354.05	RC	改修	
普通教室棟_1	屋根	1988	1,050.08	RC	改修	
	外壁	1988	1,050.08	RC	改修	
	電力	1988	1,050.08	RC	改修	
	空調	1988	1,050.08	RC	改修	
	消火	1988	1,050.08	RC	改修	
普通教室棟_2	屋根	1988	1,102.58	RC	改修	
	外壁	1988	1,102.58	RC	改修	
	電力	1988	1,102.58	RC	改修	
	空調	1988	1,102.58	RC	改修	
部室	屋根	1988	292.00	RC	改修	
	外壁	1988	292.00	RC	改修	
	電力	1988	292.00	RC	改修	
本庄	管理・教室棟	給排水衛生	1964	2,102.47	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
本庄	管理・教室棟	消火	1964	2,102.47	RC	改修
		屋根	1961	1,229.75	RC	改修
	教室棟	空調	1961	1,229.75	RC	改修
		建物全体	1967	40.04	CB	建替え検討
	更衣室	建物全体	1967	40.04	CB	建替え検討
	プール附属棟	給排水衛生	1968	95.04	RC	改修
	農業実習室	屋根	1970	972.00	RC	改修
		電力	1970	972.00	RC	改修
		空調	1970	972.00	RC	改修
	柔剣道場	屋根	1972	250.03	S	改修
		電力	1972	250.03	S	改修
	食品製造実習室	屋根	1972	1,440.00	RC	改修
		電力	1972	1,440.00	RC	改修
	特別教室棟_1	屋根	1975	1,849.20	RC	改修
		消火	1975	1,849.20	RC	改修
		電力	1975	1,849.20	RC	改修
	図書館棟	空調	1980	560.00	RC	改修
		屋根	1980	560.00	RC	改修
		電力	1980	560.00	RC	改修
	体育館	内部仕上	1980	1,427.01	RC	改修
電力		1980	1,427.01	RC	改修	
空調		1980	1,427.01	RC	改修	
消火		1980	1,427.01	RC	改修	
トレーニング室	屋根	1982	224.00	RC	改修	
	外壁	1982	224.00	RC	改修	
	内部仕上	1982	224.00	RC	改修	
	電力	1982	224.00	RC	改修	
特別教室棟_2	電力	1982	489.35	RC	改修	
日南	普通教室棟	電力	1962	2,231.40	RC	改修
		空調	1962	2,231.40	RC	改修
		給排水衛生	1962	2,231.40	RC	改修
		屋根	1962	2,231.40	RC	改修
	普通・特別教室棟	電力	1963	2,213.70	RC	改修
		屋根	1963	2,213.70	RC	改修
		空調	1963	2,213.70	RC	改修
	倉庫_1	建物全体	1964	16.35	W	建替え検討
	特別教室棟_1	電力	1964	558.00	RC	改修
		屋根	1964	558.00	RC	改修
	格技場	内部仕上	1965	306.49	S	改修
		電力	1965	306.49	S	改修
	更衣室	建物全体	1965	48.60	W	建替え検討
	技術員室	建物全体	1968	29.81	W	建替え検討
	特別教室棟_2	外壁	1970	420.00	RC	改修
		電力	1970	420.00	RC	改修
空調		1970	420.00	RC	改修	
特別教室棟_3	電力	1972	1,008.00	RC	改修	
	空調	1972	1,008.00	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
日南	屋内運動場	内部仕上	1977	1,850.50	RC	改修
		電力	1977	1,850.50	RC	改修
		消火	1977	1,850.50	RC	改修
	実習室棟	電力	1979	283.50	RC	改修
	管理棟	屋根	1980	940.50	RC	改修
		給排水衛生	1980	940.50	RC	改修
		空調	1980	940.50	RC	改修
	進路指導室	屋根	1996	279.99	RC	改修
		電力	1996	279.99	RC	改修
	プール附属棟	屋根	1999	235.10	RC	改修
		給排水衛生	1999	235.10	RC	改修
	部室_3	屋根	1999	250.00	S	改修
電力		1999	250.00	S	改修	
日南振徳	管理・教室棟	通信・情報（防災）	1963	1,334.25	RC	改修
		通信・情報	1963	1,334.25	RC	改修
		給排水衛生	1963	1,334.25	RC	改修
		消火	1963	1,334.25	RC	改修
	普通教室棟	空調	1963	1,200.60	RC	改修
		屋根	1963	1,200.60	RC	改修
		電力	1963	1,200.60	RC	改修
	電気実習室_1	屋根	1964	740.52	RC	改修
		電力	1964	740.52	RC	改修
	剣道場	屋根	1965	216.00	S	改修
		内部仕上	1965	216.00	S	改修
		電力	1965	216.00	S	改修
	屋内運動場	内部仕上	1968	1,553.92	RC	改修
		電力	1968	1,553.92	RC	改修
		通信・情報（防災）	1968	1,553.92	RC	改修
		空調	1968	1,553.92	RC	改修
		消火	1968	1,553.92	RC	改修
	電気実習室_2	屋根	1969	668.00	RC	改修
		電力	1969	668.00	RC	改修
		空調	1969	668.00	RC	改修
	更衣室	建物全体	1971	53.75	CB	建替え検討
	機械科実習室_1	屋根	1973	583.41	RC	改修
		電力	1973	583.41	RC	改修
	建築実習室	空調	1974	960.00	RC	改修
		屋根	1974	960.00	RC	改修
		電力	1974	960.00	RC	改修
	柔道場	屋根	1978	310.60	S	改修
内部仕上		1978	310.60	S	改修	
電力		1978	310.60	S	改修	
食物実習室	屋根	1981	480.88	RC	改修	
	外壁	1981	480.88	RC	改修	
	電力	1981	480.88	RC	改修	
電子計算機実習室	空調	1981	96.00	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
日南振徳	機械科実習室_2	屋根	1985	320.00	RC	改修
		外壁	1985	320.00	RC	改修
		電力	1985	320.00	RC	改修
	図書室	空調	1992	480.43	RC	改修
		屋根	1992	480.43	RC	改修
		電力	1992	480.43	RC	改修
	家庭科総合実験室	屋根	1995	375.19	RC	改修
		電力	1995	375.19	RC	改修
		空調	1995	375.19	RC	改修
	機械・化学工業実習室	外壁	2001	1,000.00	RC	改修
		電力	2001	1,000.00	RC	改修
		屋根	2001	1,000.00	RC	改修
		空調	2001	1,000.00	RC	改修
	ボイラー庫_1	給排水衛生	2009	8.80	S	改修
	商業棟	屋根	2009	2,184.75	RC	改修
空調		2009	2,184.75	RC	改修	
福祉棟	屋根	2009	810.00	RC	改修	
	空調	2009	810.00	RC	改修	
園芸管理棟	屋根	2011	300.00	S	改修	
車両・農機具庫_1	屋根	2011	280.00	W	改修	
普通・特別教室棟	屋根	2011	2,181.60	RC	改修	
	空調	2011	2,181.60	RC	改修	
福島	普通教室棟_2	空調	1960	1,259.50	RC	改修
	普通教室棟_1	電力	1962	1,175.53	RC	改修
		空調	1962	1,175.53	RC	改修
	柔剣道場	内部仕上	1967	170.30	S	改修
		外壁	1967	170.30	S	改修
	特別教室棟_1	屋根	1969	678.24	RC	改修
		電力	1969	678.24	RC	改修
		空調	1969	678.24	RC	改修
		通信・情報（防災）	1969	678.24	RC	改修
	特別教室棟_2	電力	1975	755.25	RC	改修
		屋根	1975	755.25	RC	改修
	校舎	電力	1977	684.15	RC	改修
		屋根	1977	684.15	RC	改修
	体育館	内部仕上	1978	1,883.50	RC	改修
外壁		1978	1,883.50	RC	改修	
電力		1978	1,883.50	RC	改修	
空調		1978	1,883.50	RC	改修	
消火		1978	1,883.50	RC	改修	
弓道場	電力	1996	378.10	S	改修	
商業実践教室	屋根	1996	636.09	RC	改修	
	空調	1996	636.09	RC	改修	
	外壁	1996	636.09	RC	改修	
	電力	1996	636.09	RC	改修	
都城泉ヶ丘	部室_1	建物全体	1951	116.00	W	建替え検討

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城泉ヶ丘	図書館棟	屋根	1960	696.60	RC	改修
		空調	1960	696.60	RC	改修
	部室_2	建物全体	1964	49.54	W	建替え検討
	柔剣道場	屋根	1965	297.12	S	改修
		電力	1965	297.12	S	改修
	特別教室棟_1	外壁	1965	725.76	RC	改修
		屋根	1965	725.76	RC	改修
		電力	1965	725.76	RC	改修
		空調	1965	725.76	RC	改修
	体育館	屋根	1966	2,080.46	RC	改修
		電力	1966	2,080.46	RC	改修
		空調	1966	2,080.46	RC	改修
	特別教室棟_2	屋根	1969	291.60	RC	改修
		電力	1969	291.60	RC	改修
		空調	1969	291.60	RC	改修
	更衣室	建物全体	1971	64.80	W	建替え検討
	特別教室棟_3	給排水衛生	1978	1,627.27	RC	改修
		屋根	1978	1,627.27	RC	改修
		電力	1978	1,627.27	RC	改修
	管理・特別教室棟	空調	1984	3,947.11	RC	改修
昇降機その他		1984	3,947.11	RC	改修	
電力		1984	3,947.11	RC	改修	
給排水衛生		1984	3,947.11	RC	改修	
消火		1984	3,947.11	RC	改修	
校舎	電力	1984	1,698.55	RC	改修	
管理・普通教室棟（定時）	受変電	1986	3,018.56	RC	改修	
	空調	1986	3,018.56	RC	改修	
	電力	1986	3,018.56	RC	改修	
昇降口棟	屋根	1986	802.45	RC	改修	
	電力	1986	802.45	RC	改修	
	空調	1986	802.45	RC	改修	
渡り廊下	屋根	1986	636.00	RC	改修	
	外壁	1986	636.00	RC	改修	
特別教室棟_4	屋根	1986	471.00	RC	改修	
	外壁	1986	471.00	RC	改修	
	電力	1986	471.00	RC	改修	
	空調	1986	471.00	RC	改修	
都城農業	管理・教室棟	屋根	1965	979.19	RC	改修
		受変電	1965	979.19	RC	改修
		電力	1965	979.19	RC	改修
		空調	1965	979.19	RC	改修
		消火	1965	979.19	RC	改修
		給排水衛生	1965	979.19	RC	改修
	特別教室棟_2	屋根	1965	1,474.73	RC	改修
		電力	1965	1,474.73	RC	改修
		空調	1965	1,474.73	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城農業	一般校舎	電力	1966	1,300.02	RC	改修
		屋根	1966	1,300.02	RC	改修
	教室棟	屋根	1970	997.50	RC	改修
		電力	1970	997.50	RC	改修
		空調	1970	997.50	RC	改修
	校舎（実験室）	電力	1970	627.00	RC	改修
		屋根	1970	627.00	RC	改修
	生徒作業準備室	屋根	1970	810.00	RC	改修
		電力	1970	810.00	RC	改修
	特別教室棟_1	屋根	1971	1,570.03	RC	改修
		電力	1971	1,570.03	RC	改修
		空調	1971	1,570.03	RC	改修
		外壁	1971	1,570.03	RC	改修
	特別教室棟_3	屋根	1972	828.00	RC	改修
		電力	1972	828.00	RC	改修
		外壁	1972	828.00	RC	改修
		空調	1972	828.00	RC	改修
	更衣室・保体室	屋根	1975	209.38	RC	改修
		外壁	1975	209.38	RC	改修
		空調	1975	209.38	RC	改修
	体育館	外壁	1976	1,495.21	RC	改修
		内部仕上	1976	1,495.21	RC	改修
		電力	1976	1,495.21	RC	改修
		空調	1976	1,495.21	RC	改修
	特別教室棟_4	屋根	1978	1,018.31	RC	改修
		電力	1978	1,018.31	RC	改修
		空調	1978	1,018.31	RC	改修
	柔剣道場	屋根	1979	332.00	S	改修
		内部仕上	1979	332.00	S	改修
		電力	1979	332.00	S	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1980	57.00	RC	改修
	窯業実習室	電力	1981	340.00	RC	改修
		空調	1981	340.00	RC	改修
農業実習・音楽棟	電力	1982	712.50	RC	改修	
管理棟_1	電力	1983	405.00	RC	改修	
大農具室	屋根	1983	207.00	S	改修	
肉牛舎	屋根	1983	204.00	S	改修	
乳牛舎	屋根	1983	338.70	S	改修	
堆肥舎	屋根	1990	504.00	S	改修	
	外壁	1990	504.00	S	改修	
用土資料室	屋根	1993	360.00	S	改修	
	外壁	1993	360.00	S	改修	
実験室	空調	1995	110.70	RC	改修	
実習林寄宿舍	建物全体	1996	16.56	W	中規模改修	
農業実習・収納棟	屋根	1996	360.00	S	改修	
	外壁	1996	360.00	S	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城農業	農業実習・収納棟	電力	1996	360.00	S	改修
		屋根	1998	600.00	RC	改修
	食品加工棟	外壁	1998	600.00	RC	改修
		電力	1998	600.00	RC	改修
		昇降機その他	1998	600.00	RC	改修
都城商業	管理・教室棟	通信・情報	1965	2,609.03	RC	改修
		給排水衛生	1965	2,609.03	RC	改修
		消火	1965	2,609.03	RC	改修
	実習実験棟	屋根	1966	1,370.11	RC	改修
		電力	1966	1,370.11	RC	改修
		空調	1966	1,370.11	RC	改修
	柔道場	屋根	1966	330.04	S	改修
		内部仕上	1966	330.04	S	改修
		電力	1966	330.04	S	改修
	部室_1	建物全体	1966	32.40	W	建替え検討
	部室_2	建物全体	1968	59.62	W	建替え検討
	体育館	屋根	1969	1,747.33	RC	改修
		電力	1969	1,747.33	RC	改修
	部室_3	建物全体	1970	168.86	W	建替え検討
	プール附属棟	建物全体	1971	44.54	CB	建替え検討
	総合実践室	空調	1973	921.60	RC	改修
		電力	1973	921.60	RC	改修
	剣道場	内部仕上	1977	200.00	S	改修
		屋根	1977	200.00	S	改修
	図書館棟	電力	1982	460.00	RC	改修
通信・情報（防災）		1982	460.00	RC	改修	
空調		1982	460.00	RC	改修	
特別教室棟_1	外壁	1998	900.00	RC	改修	
	電力	1998	900.00	RC	改修	
	屋根	1998	900.00	RC	改修	
特別教室棟_2	外壁	2004	2,395.08	RC	改修	
	電力	2004	2,395.08	RC	改修	
	屋根	2004	2,395.08	RC	改修	
	空調	2004	2,395.08	RC	改修	
都城工業	教室棟_1	屋根	1961	807.14	RC	改修
		空調	1961	807.14	RC	改修
	教室棟_2	空調	1961	807.14	RC	改修
	機械加工実習室_1	屋根	1961	452.57	S	改修
	倉庫_1	建物全体	1961	26.44	CB	建替え検討
	倉庫・便所	建物全体	1961	49.58	CB	建替え検討
	電気科実習棟	屋根	1961	485.95	RC	改修
		空調	1961	485.95	RC	改修
	実習棟_1	電力	1962	897.58	RC	改修
		空調	1962	897.58	RC	改修
水理実習室	電力	1962	232.46	RC	改修	
	屋根	1962	232.46	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城工業	製図実習室	屋根	1962	363.63	RC	改修
		電力	1962	363.63	RC	改修
	鑄造実習棟	屋根	1962	330.57	S	改修
		電力	1962	330.57	S	改修
	教室棟_3	電力	1963	871.96	RC	改修
		空調	1963	871.96	RC	改修
	体育館	屋根	1965	1,780.99	RC	改修
		電力	1965	1,780.99	RC	改修
	機械科実習棟	屋根	1966	729.90	S	改修
		外壁	1966	729.90	S	改修
		電力	1966	729.90	S	改修
	柔剣道場	電力	1968	250.03	S	改修
		屋根	1968	250.03	S	改修
		内部仕上	1968	250.03	S	改修
	シャワー室	建物全体	1970	30.00	CB	建替え検討
	計測実習室	電力	1970	468.00	RC	改修
		屋根	1970	468.00	RC	改修
		外壁	1970	468.00	RC	改修
	建築科実習棟	電力	1970	516.60	RC	改修
		屋根	1970	516.60	RC	改修
	実習棟_2	電力	1971	380.00	S	改修
		屋根	1971	380.00	S	改修
	実習棟_3	屋根	1971	430.00	S	改修
		外壁	1971	430.00	S	改修
		電力	1973	484.76	RC	改修
	土木実習室	電力	1973	535.92	RC	改修
		空調	1973	535.92	RC	改修
	特別教室棟_1	電力	1980	855.00	RC	改修
		空調	1980	855.00	RC	改修
		給排水衛生	1980	855.00	RC	改修
	実習棟_4	外壁	1984	996.80	RC	改修
		電力	1984	996.80	RC	改修
		空調	1984	996.80	RC	改修
給排水衛生		1984	996.80	RC	改修	
実習棟_5	屋根	1984	240.00	RC	改修	
	外壁	1984	240.00	RC	改修	
	電力	1984	240.00	RC	改修	
機械加工実習室_2	屋根	1985	270.00	S	改修	
	外壁	1985	270.00	S	改修	
	電力	1985	270.00	S	改修	
実習棟_6	電力	1985	1,000.00	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1985	1,000.00	RC	改修	
	空調	1985	1,000.00	RC	改修	
実習棟_7	屋根	1986	875.40	RC	改修	
	外壁	1986	875.40	RC	改修	
	電力	1986	875.40	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城工業	実習棟_8	屋根	1987	1,003.10	RC	改修
		外壁	1987	1,003.10	RC	改修
		電力	1987	1,003.10	RC	改修
		給排水衛生	1987	1,003.10	RC	改修
	特別教室棟_2	電力	1989	941.64	RC	改修
		給排水衛生	1989	941.64	RC	改修
		空調	1989	941.64	RC	改修
		空調	1989	941.64	RC	移設
	プール附属棟	給排水衛生	1995	123.24	RC	改修
	情報処理実習室	屋根	1996	428.23	RC	改修
		空調	1996	428.23	RC	改修
		外壁	1996	428.23	RC	改修
		電力	1996	428.23	RC	改修
	部室_5	外壁	1997	300.00	S	改修
		電力	1997	300.00	S	改修
		空調	1997	300.00	S	改修
	管理・特別教室棟	受変電	2004	1,378.93	RC	改修
		消火	2004	1,378.93	RC	改修
		外壁	2004	1,378.93	RC	改修
		電力	2004	1,378.93	RC	改修
通信・情報		2004	1,378.93	RC	改修	
通信・情報（防災）		2004	1,378.93	RC	改修	
給排水衛生		2004	1,378.93	RC	改修	
都城西	倉庫_2	建物全体	1963	22.00	CB	建替え検討
	管理・教室棟	通信・情報	1963	2,629.65	RC	改修
		給排水衛生	1963	2,629.65	RC	改修
		消火	1963	2,629.65	RC	改修
	教室棟	電力	1963	1,299.09	RC	改修
		空調	1963	1,299.09	RC	改修
	倉庫_3	建物全体	1964	34.00	CB	建替え検討
	体育館	電力	1965	1,571.78	RC	改修
	更衣室_1	建物全体	1966	45.36	W	建替え検討
	柔剣道場	屋根	1969	250.03	S	改修
		内部仕上	1969	250.03	S	改修
		電力	1969	250.03	S	改修
	倉庫兼印刷室	建物全体	1970	15.75	CB	建替え検討
	図書館棟	外壁	1971	672.45	RC	改修
		電力	1971	672.45	RC	改修
		空調	1971	672.45	RC	改修
	総合教室棟	電力	1977	367.39	RC	改修
空調		1977	367.39	RC	改修	
職員室棟	空調	1988	108.50	S	改修	
特別教室棟_1	空調	1994	874.00	RC	改修	
	電力	1994	874.00	RC	改修	
特別教室棟_2	外壁	2001	1,824.00	RC	改修	
	電力	2001	1,824.00	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城西	特別教室棟_2	空調	2001	1,824.00	RC	改修
		屋根	2001	1,824.00	RC	改修
		給排水衛生	2001	1,824.00	RC	改修
高城	教室棟_1	屋根	1964	247.93	RC	改修
		外壁	1964	247.93	RC	改修
		電力	1964	247.93	RC	改修
		空調	1964	247.93	RC	改修
	プロパン庫	建物全体	1964	3.30	CB	建替え検討
	薬品庫	建物全体	1965	7.00	CB	建替え検討
	管理・特別教室棟	給排水衛生	1968	1,684.43	RC	改修
		通信・情報	1968	1,684.43	RC	改修
	部室_1	建物全体	1968	49.69	W	建替え検討
	柔剣道場	電力	1972	250.03	S	改修
		屋根	1972	250.03	S	改修
		内部仕上	1972	250.03	S	改修
	実習棟	電力	1979	570.00	RC	改修
		空調	1979	570.00	RC	改修
		屋根	1979	570.00	RC	改修
	特別教室棟_1	電力	1979	430.00	RC	改修
		屋根	1979	430.00	RC	改修
	プール機械室	給排水衛生	1983	14.80	CB	改修
	体育館	内部仕上	1987	1,260.34	RC	改修
		電力	1987	1,260.34	RC	改修
通信・情報（防災）		1987	1,260.34	RC	改修	
空調		1987	1,260.34	RC	改修	
普通教室棟_1	空調	1967	209.00	RC	改修	
特別・普通教室棟	空調	1975	468.00	RC	改修	
普通教室棟_2	外壁	1991	279.00	RC	改修	
	電力	1991	279.00	RC	改修	
	空調	1991	279.00	RC	改修	
小林	特別教室棟	屋根	1966	1,974.20	RC	改修
		外壁	1966	1,974.20	RC	改修
		電力	1966	1,974.20	RC	改修
		空調	1966	1,974.20	RC	改修
	印刷室	空調	1973	42.00	S	改修
	特別・産振施設棟	外壁	1974	1,302.00	RC	改修
		電力	1974	1,302.00	RC	改修
	特別・教室棟	外壁	1975	2,345.81	RC	改修
		屋根	1975	2,345.81	RC	改修
		電力	1975	2,345.81	RC	改修
		給排水衛生	1975	2,345.81	RC	改修
		消火	1975	2,345.81	RC	改修
	体育館	空調	1977	1,582.55	RC	改修
		電力	1977	1,582.55	RC	改修
消火		1977	1,582.55	RC	改修	
柔剣道場	屋根	1993	609.91	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
小林	柔剣道場	外壁	1993	609.91	RC	改修
		内部仕上	1993	609.91	RC	改修
		電力	1993	609.91	RC	改修
	トレーニング室	電力	1995	441.00	S	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1995	125.80	RC	改修
	管理・教室棟	受変電	2004	2,711.21	RC	改修
		通信・情報	2004	2,711.21	RC	改修
		自動制御	2004	2,711.21	RC	改修
		昇降機その他	2004	2,711.21	RC	改修
		発電・静止形電源	2004	2,711.21	RC	改修
給排水衛生		2004	2,711.21	RC	改修	
小林体育コース生徒寮	寄宿舍_1	屋根	1997	1,218.12	RC	改修
		給排水衛生	1997	1,218.12	RC	改修
		外壁	1997	1,218.12	RC	改修
		電力	1997	1,218.12	RC	改修
		通信・情報	1997	1,218.12	RC	改修
		避雷・屋外	1997	1,218.12	RC	改修
		給排水衛生	1997	1,218.12	RC	改修
		寄宿舍_2	屋根	1997	1,441.51	RC
	給排水衛生		1997	1,441.51	RC	改修
	外壁		1997	1,441.51	RC	改修
	電力		1997	1,441.51	RC	改修
	通信・情報		1997	1,441.51	RC	改修
	避雷・屋外		1997	1,441.51	RC	改修
	小林秀峰	電気科実習棟(特別教室)	電力	1962	383.47	RC
機械科実習棟(特別教室)		電力	1966	612.00	RC	改修
		屋根	1966	612.00	RC	改修
総合実習教室棟(特別教室)		屋根	1969	580.00	RC	改修
		電力	1969	580.00	RC	改修
		空調	1969	580.00	RC	改修
演習棟（特別教室）		電力	1971	560.00	RC	改修
		屋根	1971	560.00	RC	改修
柔剣道場		屋根	1971	250.20	S	改修
		電力	1971	250.20	S	改修
		内部仕上	1971	250.20	S	改修
食品製造室（作業）		屋根	1972	566.04	RC	改修
		電力	1972	566.04	RC	改修
		外壁	1972	566.04	RC	改修
		空調	1972	566.04	RC	改修
図書館棟		電力	1972	448.00	RC	改修
	空調	1972	448.00	RC	改修	
	屋根	1972	448.00	RC	改修	
実習棟（特別教室）_1	電力	1980	720.00	RC	改修	
	空調	1980	720.00	RC	改修	
プール機械室	給排水衛生	1986	15.56	CB	改修	
特別教室棟	屋根	1990	960.00	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
小林秀峰	特別教室棟	電力	1990	960.00	RC	改修
		空調	1990	960.00	RC	改修
	実習棟（特別教室）_2	屋根	1992	943.00	RC	改修
		外壁	1992	943.00	RC	改修
		電力	1992	943.00	RC	改修
		空調	1992	943.00	RC	改修
	実習棟（特別教室）_3	屋根	1994	279.00	RC	改修
		外壁	1994	279.00	RC	改修
		電力	1994	279.00	RC	改修
		空調	1994	279.00	RC	改修
	実習棟（特別教室）_4	屋根	1996	735.59	RC	改修
		空調	1996	735.59	RC	改修
		外壁	1996	735.59	RC	改修
		電力	1996	735.59	RC	改修
	部室_4	空調	1997	200.00	S	改修
	実習棟（特別教室）_5	屋根	2000	922.50	RC	改修
		空調	2000	922.50	RC	改修
		外壁	2000	922.50	RC	改修
		電力	2000	922.50	RC	改修
	体育施設(ウェイトリフティング場)	内部仕上	2002	86.64	W	改修
管理・特別教室棟	受変電	2008	5,498.71	RC	改修	
	消火	2008	5,498.71	RC	改修	
	空調	2008	5,498.71	RC	改修	
体育館	内部仕上	2010	1,861.25	RC	改修	
	電力	2010	1,861.25	RC	改修	
雑屋_1	建物全体	2012	180.00	S	中規模改修	
雑屋_2	建物全体	2012	170.00	S	中規模改修	
農業機械実習棟(作業)	建物全体	2012	150.00	S	中規模改修	
便所	建物全体	2012	25.11	CB	中規模改修	
牛舎	屋根	2013	551.00	S	改修	
更衣衛生施設	建物全体	2013	85.34	W	中規模改修	
堆肥舎	建物全体	2013	64.00	W	中規模改修	
農場管理棟	屋根	2013	240.00	W	改修	
肥料庫	建物全体	2013	8.00	CB	中規模改修	
飯野	柔剣道場	屋根	1966	213.20	S	改修
		内部仕上	1966	213.20	S	改修
		電力	1966	213.20	S	改修
	体育館	空調	1970	1,176.75	RC	改修
		屋根	1970	1,176.75	RC	改修
		外壁	1970	1,176.75	RC	改修
		内部仕上	1970	1,176.75	RC	改修
		電力	1970	1,176.75	RC	改修
	特別教室棟	外壁	1996	1,986.53	RC	改修
		電力	1996	1,986.53	RC	改修
屋根		1996	1,986.53	RC	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1997	166.46	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
飯野	管理棟	外壁	1997	1,454.98	RC	改修
		受変電	1997	1,454.98	RC	改修
		電力	1997	1,454.98	RC	改修
		通信・情報	1997	1,454.98	RC	改修
		給排水衛生	1997	1,454.98	RC	改修
		外壁	1997	1,454.98	RC	改修
		内部仕上	1997	1,454.98	RC	改修
		消火	1997	1,454.98	RC	改修
特別・教室棟	特別・教室棟	外壁	1997	2,924.66	RC	改修
		電力	1997	2,924.66	RC	改修
		屋根	1997	2,924.66	RC	改修
		空調	1997	2,924.66	RC	改修
妻	管理・教室棟	受変電	1966	3,590.00	RC	改修
	倉庫_1	建物全体	1962	16.85	W	建替え検討
	給湯室・渡り廊下	屋根	1966	214.54	RC	改修
		外壁	1966	214.54	RC	改修
		電力	1966	214.54	RC	改修
	特別教室棟	屋根	1966	2,647.73	RC	改修
		電力	1966	2,647.73	RC	改修
		給排水衛生	1966	2,647.73	RC	改修
	プールスタンド前クラブ室	建物全体	1968	172.80	CB	建替え検討
	工作室	建物全体	1968	82.63	W	建替え検討
	生徒会室	建物全体	1968	33.95	W	建替え検討
	屋内運動場	外壁	1972	2,263.49	RC	改修
		電力	1972	2,263.49	RC	改修
		通信・情報（防災）	1972	2,263.49	RC	改修
		空調	1972	2,263.49	RC	改修
	プール付属室	給排水衛生	1974	64.80	S	改修
	図書館・特別教室棟	屋根	1980	900.39	RC	改修
		電力	1980	900.39	RC	改修
		通信・情報（防災）	1980	900.39	RC	改修
	武道館	屋根	1994	350.18	S	改修
外壁		1994	350.18	S	改修	
内部仕上		1994	350.18	S	改修	
電力		1994	350.18	S	改修	
書道教室	屋根	1995	396.00	RC	改修	
	外壁	1995	396.00	RC	改修	
	電力	1995	396.00	RC	改修	
	空調	1995	396.00	RC	改修	
部室	外壁	1995	234.80	S	改修	
	電力	1995	234.80	S	改修	
高鍋	普通教室棟	屋根	1960	1,896.24	RC	改修
	管理・教室棟	通信・情報	1962	1,956.48	RC	改修
		消火	1962	1,956.48	RC	改修
		外壁	1962	1,956.48	RC	改修
		屋根	1962	1,956.48	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高鍋	管理・教室棟	受変電	1962	1,956.48	RC	改修
		給排水衛生	1962	1,956.48	RC	改修
	倉庫_1	建物全体	1965	21.00	CB	建替え検討
	特別教室棟_1	屋根	1965	2,064.18	RC	改修
		電力	1965	2,064.18	RC	改修
	用務員室	建物全体	1965	49.00	CB	建替え検討
	特別教室棟_2	電力	1971	710.00	RC	改修
		通信・情報（防災）	1971	710.00	RC	改修
	特別教室棟_3	外壁	1977	884.35	RC	改修
		屋根	1977	884.35	RC	改修
		電力	1977	884.35	RC	改修
	図書視聴覚室棟	屋根	1978	699.92	RC	改修
		電力	1978	699.92	RC	改修
		通信・情報（防災）	1978	699.92	RC	改修
	特別教室棟_4	屋根	1989	539.12	RC	改修
		外壁	1989	539.12	RC	改修
		電力	1989	539.12	RC	改修
		通信・情報（防災）	1989	539.12	RC	改修
トレーニングルーム	外壁	1998	321.08	S	改修	
	電力	1998	321.08	S	改修	
	内部仕上	1998	321.08	S	改修	
倉庫_3	屋根	1998	9.69	S	改修	
	電力	1998	9.69	S	改修	
	空調	1998	9.69	S	改修	
	換気	1998	9.69	S	改修	
屋内運動場	屋根	2005	2,843.28	RC	改修	
	空調	2005	2,843.28	RC	改修	
	電力	2005	2,843.28	RC	改修	
高鍋農業	ポンプ室_2	建物全体	1960	3.30	W	建替え検討
	農機具整備庫	屋根	1964	214.87	S	改修
		外壁	1964	214.87	S	改修
	農具庫_1	建物全体	1964	49.58	W	建替え検討
	管理棟（寄宿舍）	屋根	1965	287.99	RC	改修
		外壁	1965	287.99	RC	改修
		電力	1965	287.99	RC	改修
		通信・情報	1965	287.99	RC	改修
		避雷・屋外	1965	287.99	RC	改修
		給排水衛生	1965	287.99	RC	改修
	女子寮（寄宿舍）_1	屋根	1965	495.99	RC	改修
		電力	1965	495.99	RC	改修
通信・情報		1965	495.99	RC	改修	
避雷・屋外		1965	495.99	RC	改修	
給排水衛生		1965	495.99	RC	改修	
外壁		1965	495.99	RC	改修	
食堂棟_2	屋根	1965	965.76	RC	改修	
	電力	1965	965.76	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高鍋農業	食堂棟_2	外壁	1965	965.76	RC	改修
		空調	1965	965.76	RC	改修
	男子寮（寄宿舍）_2	屋根	1965	1,567.99	RC	改修
		電力	1965	1,567.99	RC	改修
		通信・情報	1965	1,567.99	RC	改修
		避雷・屋外	1965	1,567.99	RC	改修
		給排水衛生	1965	1,567.99	RC	改修
		外壁	1965	1,567.99	RC	改修
	畜産管理室	電力	1965	231.40	RC	改修
		屋根	1965	231.40	RC	改修
	農機具庫	屋根	1965	264.46	S	改修
		外壁	1965	264.46	S	改修
	便所_2	建物全体	1965	3.30	W	建替え検討
	豚舎_1	屋根	1969	240.00	S	改修
		外壁	1969	240.00	S	改修
	女子寮（寄宿舍）_2	屋根	1970	296.80	RC	改修
		電力	1970	296.80	RC	改修
		通信・情報	1970	296.80	RC	改修
		避雷・屋外	1970	296.80	RC	改修
		給排水衛生	1970	296.80	RC	改修
		外壁	1970	296.80	RC	改修
	食堂棟_1	屋根	1970	226.55	RC	改修
		電力	1970	226.55	RC	改修
		外壁	1970	226.55	RC	改修
	体育館	屋根	1970	1,559.10	RC	改修
		内部仕上	1970	1,559.10	RC	改修
		電力	1970	1,559.10	RC	改修
		給排水衛生	1970	1,559.10	RC	改修
		消火	1970	1,559.10	RC	改修
		空調	1970	1,559.10	RC	改修
男子寮（寄宿舍）_1	屋根	1970	839.70	RC	改修	
	電力	1970	839.70	RC	改修	
	通信・情報	1970	839.70	RC	改修	
	避雷・屋外	1970	839.70	RC	改修	
	給排水衛生	1970	839.70	RC	改修	
	外壁	1970	839.70	RC	改修	
実験室	電力	1971	798.38	RC	改修	
	換気	1971	798.38	RC	改修	
	屋根	1971	798.38	RC	改修	
製茶工場	屋根	1971	210.02	S	改修	
	外壁	1971	210.02	S	改修	
	電力	1971	210.02	S	改修	
便所_5	建物全体	1971	20.66	CB	建替え検討	
特別教室・産振施設棟	電力	1972	1,308.78	RC	改修	
	換気	1972	1,308.78	RC	改修	
	屋根	1972	1,308.78	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高鍋農業	特別教室・産振施設棟	外壁	1972	1,308.78	RC	改修
		屋根	1973	260.00	S	改修
	寄宿舎_1	外壁	1973	260.00	S	改修
		電力	1973	260.00	S	改修
		通信・情報	1973	260.00	S	改修
		避雷・屋外	1973	260.00	S	改修
		給排水衛生	1973	260.00	S	改修
		管理棟	換気	1974	1,433.76	RC
		給排水衛生	1974	1,433.76	RC	改修
		消火	1974	1,433.76	RC	改修
		屋根	1974	1,433.76	RC	改修
		受変電	1974	1,433.76	RC	改修
		通信・情報	1974	1,433.76	RC	改修
		通信・情報（防災）	1974	1,433.76	RC	改修
	農機具実習棟_1	屋根	1974	270.00	S	改修
		外壁	1974	270.00	S	改修
		電力	1974	270.00	S	改修
	温室_3	屋根	1975	330.30	S	改修
		外壁	1975	330.30	S	改修
	温室_4	屋根	1975	330.30	RC	改修
	農機具実習棟_2	屋根	1975	273.21	S	改修
		外壁	1975	273.21	S	改修
		電力	1975	273.21	S	改修
	用土資材	屋根	1975	238.70	S	改修
		外壁	1975	238.70	S	改修
	農業実習実験棟	電力	1976	640.00	RC	改修
		空調	1976	640.00	RC	改修
		換気	1976	640.00	RC	改修
		屋根	1976	640.00	RC	改修
	和牛舎	屋根	1976	415.00	RC	改修
		外壁	1976	415.00	RC	改修
	温室_5	屋根	1982	208.00	S	改修
		外壁	1982	208.00	S	改修
牛舎_1	屋根	1982	210.00	S	改修	
	外壁	1982	210.00	S	改修	
鶏舎_2	屋根	1982	211.20	S	改修	
	外壁	1982	211.20	S	改修	
柔剣道場	屋根	1990	417.00	S	改修	
	外壁	1990	417.00	S	改修	
	内部仕上	1990	417.00	S	改修	
	電力	1990	417.00	S	改修	
加工実習室_1	屋根	1991	256.00	RC	改修	
	外壁	1991	256.00	RC	改修	
	電力	1991	256.00	RC	改修	
農業機械実習室	屋根	1992	326.00	S	改修	
	外壁	1992	326.00	S	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高鍋農業	農業機械実習室	電力	1992	326.00	S	改修
	畜産実習室	屋根	1993	349.89	S	改修
		外壁	1993	349.89	S	改修
		電力	1993	349.89	S	改修
	農機具実習棟_3	屋根	1993	223.50	S	改修
		外壁	1993	223.50	S	改修
		電力	1993	223.50	S	改修
	収納調整室	屋根	1995	280.00	S	改修
		外壁	1995	280.00	S	改修
		電力	1995	280.00	S	改修
	豚舎_2	屋根	1996	315.00	S	改修
		外壁	1996	315.00	S	改修
	寄宿舍管理棟	屋根	1997	208.50	RC	改修
		給排水衛生	1997	208.50	RC	改修
		外壁	1997	208.50	RC	改修
		電力	1997	208.50	RC	改修
		通信・情報	1997	208.50	RC	改修
		避雷・屋外	1997	208.50	RC	改修
	寄宿舍_3	給排水衛生	2000	668.25	RC	改修
		電力	2000	668.25	RC	改修
通信・情報		2000	668.25	RC	改修	
避雷・屋外		2000	668.25	RC	改修	
男子棟	屋根	2000	1,530.60	RC	改修	
	給排水衛生	2000	1,530.60	RC	改修	
	外壁	2000	1,530.60	RC	改修	
	電力	2000	1,530.60	RC	改修	
	通信・情報	2000	1,530.60	RC	改修	
	避雷・屋外	2000	1,530.60	RC	改修	
実習棟	屋根	2001	611.91	RC	改修	
	外壁	2001	611.91	RC	改修	
	電力	2001	611.91	RC	改修	
温室_8	屋根	2002	261.55	S	改修	
	外壁	2002	261.55	S	改修	
堆肥舎_2	屋根	2004	440.00	S	改修	
	外壁	2004	440.00	S	改修	
温室_1	屋根	2006	300.00	S	改修	
食品加工実習棟	屋根	2009	992.99	S	改修	
	空調	2009	992.99	S	改修	
牛舎_3	屋根	2011	690.00	S	改修	
延岡	図書館棟	空調	1960	442.97	RC	改修
	特別・教室棟_1	電力	1962	2,076.35	RC	改修
	管理・教室棟	通信・情報	1968	1,983.13	RC	改修
		給排水衛生	1968	1,983.13	RC	改修
		消火	1968	1,983.13	RC	改修
昇降機その他		1968	1,983.13	RC	改修	
特別教室棟_2	屋根	1968	723.00	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
延岡	特別教室棟_2	電力	1968	723.00	RC	改修
	家庭科実習棟	外壁	1971	675.00	RC	改修
		通信・情報（防災）	1971	675.00	RC	改修
		屋根	1971	675.00	RC	改修
	家庭科実習棟	電力	1971	675.00	RC	改修
	体育館	外壁	1972	1,980.55	RC	改修
		通信・情報（防災）	1972	1,980.55	RC	改修
		内部仕上	1972	1,980.55	RC	改修
		電力	1972	1,980.55	RC	改修
		空調	1972	1,980.55	RC	改修
		消火	1972	1,980.55	RC	改修
	柔剣道場	屋根	1995	379.53	S	改修
		外壁	1995	379.53	S	改修
		内部仕上	1995	379.53	S	改修
電力		1995	379.53	S	改修	
コンピューター室（特別教室）	空調	1996	150.00	RC	改修	
プール附属棟_3	給排水衛生	1998	43.00	RC	改修	
部室_3	外壁	1999	253.50	S	改修	
	電力	1999	253.50	S	改修	
	屋根	1999	253.50	S	改修	
延岡青朋	管理・教室・特別棟	電力	1971	1,725.19	RC	改修
		空調	1971	1,725.19	RC	改修
		消火	1971	1,725.19	RC	改修
	管理・教室・特別・産振施設棟_1	通信・情報	1972	1,500.36	RC	改修
		給排水衛生	1972	1,500.36	RC	改修
		消火	1972	1,500.36	RC	改修
		受変電	1972	1,500.36	RC	改修
	柔剣道場	屋根	1973	250.03	S	改修
		内部仕上	1973	250.03	S	改修
		電力	1973	250.03	S	改修
	管理・教室・特別・産振施設棟_2	電力	1974	1,376.40	RC	改修
体育館	内部仕上	1974	909.47	RC	改修	
	電力	1974	909.47	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1974	909.47	RC	改修	
	外壁	1974	909.47	RC	改修	
	屋根	1974	909.47	RC	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1979	39.08	RC	改修	
延岡工業	化学工学科実習棟(特別教室)_1	屋根	1964	728.28	RC	改修
		電力	1964	728.28	RC	改修
	管理・教室・産振施設棟	外壁	1965	2,143.88	RC	改修
		屋根	1965	2,143.88	RC	改修
		通信・情報	1965	2,143.88	RC	改修
		給排水衛生	1965	2,143.88	RC	改修
		空調	1965	2,143.88	RC	改修
消火	1965	2,143.88	RC	改修		
土木実習室(特別教室)	屋根	1965	661.02	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
延岡工業	土木実習室(特別教室)	電力	1965	661.02	RC	改修
	特別・教室棟_1	電力	1965	1,190.40	RC	改修
	特別・教室棟_1	空調	1965	1,190.40	RC	改修
	倉庫_4	建物全体	1966	6.90	CB	建替え検討
	化学工学科実習棟(特別教室)_2	屋根	1968	480.00	RC	改修
		電力	1968	480.00	RC	改修
	機械科実習棟(特別教室)_1	屋根	1968	800.00	RC	改修
		外壁	1968	800.00	RC	改修
		電力	1968	800.00	RC	改修
	機械科実習棟(特別教室)_2	屋根	1968	489.64	S	改修
		電力	1968	489.64	S	改修
	剣道場	内部仕上	1968	170.30	S	改修
	電気科実習棟(特別教室)_1	屋根	1968	1,047.20	RC	改修
		電力	1968	1,047.20	RC	改修
	便所_2	建物全体	1970	8.43	CB	建替え検討
	便所_3	建物全体	1970	9.93	CB	建替え検討
	電子科実習棟(特別教室)_3	屋根	1971	907.20	RC	改修
		電力	1971	907.20	RC	改修
		空調	1971	907.20	RC	改修
	特別・教室棟_2	屋根	1971	1,636.80	RC	改修
		通信・情報（防災）	1971	1,636.80	RC	改修
		電力	1971	1,636.80	RC	改修
		空調	1971	1,636.80	RC	改修
		空調	1971	1,636.80	RC	移設
	図書館棟	屋根	1973	534.15	RC	改修
		電力	1973	534.15	RC	改修
		空調	1973	534.15	RC	改修
	土木科実習棟(特別教室)	屋根	1973	800.00	RC	改修
		電力	1973	800.00	RC	改修
		空調	1973	800.00	RC	改修
通信・情報（防災）		1973	800.00	RC	改修	
化学工業科実習棟(特別教室)_3	屋根	1976	805.00	RC	改修	
	電力	1976	805.00	RC	改修	
体育館	外壁	1976	1,927.91	RC	改修	
	内部仕上	1976	1,927.91	RC	改修	
	電力	1976	1,927.91	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1976	1,927.91	RC	改修	
	空調	1976	1,927.91	RC	改修	
電気科実習棟(特別教室)_2	屋根	1981	503.50	RC	改修	
	電力	1981	503.50	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1981	503.50	RC	改修	
特別教室・産振施設棟	電力	1981	1,095.33	RC	改修	
機械科実習棟(特別教室)_3	空調	1993	1,021.80	RC	改修	
	電力	1993	1,021.80	RC	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1994	150.00	RC	改修	
生活工学科棟(特別教室)	外壁	1996	829.40	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
延岡工業	生活工学科棟(特別教室)	電力	1996	829.40	RC	改修
		屋根	1996	829.40	RC	改修
		空調	1996	829.40	RC	改修
	部室_5	外壁	1996	208.98	S	改修
		電力	1996	208.98	S	改修
延岡商業	図書館棟	屋根	1957	638.01	RC	改修
		空調	1957	638.01	RC	改修
	教室棟	電力	1962	1,070.04	RC	改修
	特別教室棟_1	電力	1966	460.75	RC	改修
		屋根	1966	460.75	RC	改修
	商業棟（特別教室棟）	屋根	1967	1,360.23	RC	改修
		電力	1967	1,360.23	RC	改修
		空調	1967	1,360.23	RC	改修
	更衣室_1	建物全体	1969	19.44	W	建替え検討
	更衣室・便所	建物全体	1969	6.48	W	建替え検討
	石灰倉庫	建物全体	1970	7.50	CB	建替え検討
	剣道場	外壁	1975	250.00	S	改修
		電力	1975	250.00	S	改修
	情報棟（特別教室）	電力	1978	1,450.80	RC	改修
		空調	1978	1,450.80	RC	改修
		屋根	1978	1,450.80	RC	改修
	管理・教室・特別棟	屋根	1980	1,778.99	RC	改修
		受変電	1980	1,778.99	RC	改修
	体育館	電力	1984	1,557.49	RC	改修
		空調	1984	1,557.49	RC	改修
消火		1984	1,557.49	RC	改修	
プール附属棟_5	給排水衛生	1986	15.56	CB	改修	
特別教室棟_2	外壁	1989	668.80	RC	改修	
	電力	1989	668.80	RC	改修	
	屋根	1989	668.80	RC	改修	
部室_2	屋根	1999	252.00	S	改修	
	外壁	1999	252.00	S	改修	
	電力	1999	252.00	S	改修	
延岡星雲	機械室	受変電	1978	58.00	RC	改修
	教室・特別棟_1	屋根	1976	1,672.62	RC	改修
		電力	1976	1,672.62	RC	改修
		空調	1976	1,672.62	RC	改修
	昇降口・渡り廊下	屋根	1976	391.50	RC	改修
		電力	1976	391.50	RC	改修
	特別教室棟_1	屋根	1976	951.72	RC	改修
		電力	1976	951.72	RC	改修
	教室・特別棟_2	屋根	1977	2,032.86	RC	改修
		電力	1977	2,032.86	RC	改修
体育館	電力	1977	1,648.99	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1977	1,648.99	RC	改修	
	空調	1977	1,648.99	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
延岡星雲	管理・特別棟	屋根	1978	2,625.03	RC	改修
		電力	1978	2,625.03	RC	改修
		通信・情報	1978	2,625.03	RC	改修
	柔剣道場	屋根	1978	300.00	S	改修
		内部仕上	1978	300.00	S	改修
		電力	1978	300.00	S	改修
	渡り廊下_2	屋根	1978	230.00	RC	改修
		外壁	1978	230.00	RC	改修
	部室5	外壁	1997	219.61	S	改修
		電力	1997	219.61	S	改修
富島	特別・教室棟_1	電力	1964	1,711.36	RC	改修
		空調	1964	1,711.36	RC	改修
	柔道場	内部仕上	1966	170.30	S	改修
	特別・教室棟_2	屋根	1968	2,865.75	RC	改修
		電力	1968	2,865.75	RC	改修
		空調	1968	2,865.75	RC	改修
		給排水衛生	1968	2,865.75	RC	改修
	商業棟（特別教室）	電力	1970	744.00	RC	改修
		空調	1970	744.00	RC	改修
	倉庫_3	建物全体	1970	10.40	CB	建替え検討
	管理棟	通信・情報	1976	742.00	RC	改修
		消火	1976	742.00	RC	改修
		屋根	1976	742.00	RC	改修
		受変電	1976	742.00	RC	改修
		通信・情報	1976	742.00	RC	改修
		給排水衛生	1976	742.00	RC	改修
	商業家政科（特別教室棟）	電力	1976	1,262.25	RC	改修
		空調	1976	1,262.25	RC	改修
		給排水衛生	1976	1,262.25	RC	改修
	体育館	内部仕上	1978	1,861.30	RC	改修
空調		1978	1,861.30	RC	改修	
消火		1978	1,861.30	RC	改修	
電力		1978	1,861.30	RC	改修	
特別教室棟	電力	1981	1,645.31	RC	改修	
	空調	1981	1,645.31	RC	改修	
	空調	1981	1,645.31	RC	改修	
	給排水衛生	1981	1,645.31	RC	改修	
プール附属棟	給排水衛生	1996	169.00	RC	改修	
情報棟（特別教室）	空調	1996	150.00	RC	改修	
日向工業	屋内運動場	建物全体	1955	1,321.69	RC	建替え検討
	管理棟	通信・情報	1962	430.90	RC	改修
		自動制御	1962	430.90	RC	改修
		給排水衛生	1962	430.90	RC	改修
	教室棟_1	電力	1962	810.90	RC	改修
		空調	1962	810.90	RC	移設
教室棟_2	電力	1962	810.90	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
日向工業	倉庫（危険物）_1	建物全体	1962	22.87	W	建替え検討
	倉庫_1	建物全体	1962	22.87	W	建替え検討
	教室・産振施設棟	外壁	1964	1,159.53	RC	改修
		電力	1964	1,159.53	RC	改修
		空調	1964	1,159.53	RC	改修
	実習棟（特別教室）	屋根	1964	594.00	RC	改修
		電力	1964	594.00	RC	改修
	電気科実習室（特別教室）_1	屋根	1965	681.38	RC	改修
		電力	1965	681.38	RC	改修
	柔道場	屋根	1968	250.03	S	改修
		外壁	1968	250.03	S	改修
		内部仕上	1968	250.03	S	改修
		電力	1968	250.03	S	改修
	電気科実習室（特別教室）_2	電力	1969	540.00	RC	改修
	プール附属棟_1	給排水衛生	1972	28.78	その他	改修
	機械化実習棟（特別教室）_1	屋根	1972	252.00	S	改修
		電力	1972	252.00	S	改修
	建築科棟（特別教室）_1	外壁	1972	676.84	RC	改修
		屋根	1972	676.84	RC	改修
		電力	1972	676.84	RC	改修
		通信・情報（防災）	1972	676.84	RC	改修
		空調	1972	676.84	RC	改修
	建築科棟（特別教室）_2	外壁	1972	620.00	RC	改修
		電力	1972	620.00	RC	改修
		通信・情報（防災）	1972	620.00	RC	改修
	図書館棟	通信・情報（防災）	1972	500.08	RC	改修
		屋根	1972	500.08	RC	改修
		電力	1972	500.08	RC	改修
		空調	1972	500.08	RC	改修
	機械科棟	屋根	1979	234.00	RC	改修
外壁		1979	234.00	RC	改修	
電力		1979	234.00	RC	改修	
電子計算室（特別教室）	電力	1979	480.00	RC	改修	
建築科棟（特別教室）_3	電力	1980	480.00	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1980	480.00	RC	改修	
特別教室棟_1	通信・情報（防災）	1980	660.00	RC	改修	
	電力	1980	660.00	RC	改修	
特別教室棟_2	空調	1990	613.08	RC	改修	
	屋根	1990	613.08	RC	改修	
	外壁	1990	613.08	RC	改修	
	電力	1990	613.08	RC	改修	
食物・被服実習棟(特別教室)	屋根	1993	480.01	RC	改修	
	外壁	1993	480.01	RC	改修	
	電力	1993	480.01	RC	改修	
	空調	1993	480.01	RC	改修	
鑄造実習室（特別教室）	電力	1996	272.70	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別	
日向工業	鑄造実習室（特別教室）	屋根	1996	272.70	RC	改修	
		機械科棟（特別教室）	外壁	1997	599.66	RC	改修
			電力	1997	599.66	RC	改修
	屋根		1997	599.66	RC	改修	
	部室	外壁	1999	250.00	S	改修	
		電力	1999	250.00	S	改修	
		屋根	1999	250.00	S	改修	
	日向	特別・教室棟_1	電力	1974	2,630.99	RC	改修
			空調	1974	2,630.99	RC	改修
給排水衛生			1974	2,630.99	RC	改修	
柔剣道場・部室・倉庫_1		屋根	1975	1,149.65	RC	改修	
		外壁	1975	1,149.65	RC	改修	
		内部仕上	1975	1,149.65	RC	改修	
		電力	1975	1,149.65	RC	改修	
柔剣道場・部室・倉庫_2		屋根	1975	355.44	RC	改修	
		外壁	1975	355.44	RC	改修	
		内部仕上	1975	355.44	RC	改修	
		電力	1975	355.44	RC	改修	
管理・特別棟		受変電	1976	3,626.95	RC	改修	
		給排水衛生	1976	3,626.95	RC	改修	
		通信・情報	1976	3,626.95	RC	改修	
体育館		電力	1976	2,261.20	RC	改修	
		消火	1976	2,261.20	RC	改修	
渡り廊下		屋根	1976	237.06	RC	改修	
		外壁	1976	237.06	RC	改修	
特別教室棟_2		電力	1976	2,045.99	RC	改修	
		空調	1976	2,045.99	RC	改修	
		給排水衛生	1976	2,045.99	RC	改修	
	屋根	1976	2,045.99	RC	改修		
部室_3	外壁	1998	259.48	S	改修		
	電力	1998	259.48	S	改修		
門川	収納舎_1	建物全体	1964	49.58	W	建替え検討	
	管理棟	給排水衛生	1964	542.14	RC	改修	
	生徒宿泊室	建物全体	1964	52.89	W	建替え検討	
	特別・教室棟	電力	1964	1,315.70	RC	改修	
		空調	1964	1,315.70	RC	改修	
	園芸職員室	建物全体	1965	46.28	W	建替え検討	
	園芸農具庫	建物全体	1965	39.66	W	建替え検討	
	牛舎_2	建物全体	1965	99.17	W	建替え検討	
	柔剣道場	内部仕上	1965	167.99	S	改修	
	倉庫_3	建物全体	1965	3.30	CB	建替え検討	
	畜産管理室	建物全体	1965	49.58	W	建替え検討	
	農具庫_1	建物全体	1965	66.11	W	建替え検討	
	農具庫_2	建物全体	1965	33.05	W	建替え検討	
	便所_1	建物全体	1965	6.61	W	建替え検討	
便所_2	建物全体	1965	15.00	W	建替え検討		

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
門川	ボイラー室	建物全体	1968	20.38	CB	建替え検討
	体育館	屋根	1968	1,177.00	RC	改修
		内部仕上	1968	1,177.00	RC	改修
		電力	1968	1,177.00	RC	改修
		空調	1968	1,177.00	RC	改修
	倉庫_4	建物全体	1969	100.00	CB	建替え検討
	部室_1	建物全体	1969	78.93	CB	建替え検討
	部室_2	建物全体	1969	9.34	CB	建替え検討
	演習林宿舎	屋根	1970	390.90	S	改修
		外壁	1970	390.90	S	改修
		電力	1970	390.90	S	改修
	図書館棟	屋根	1970	299.80	RC	改修
		電力	1970	299.80	RC	改修
		空調	1970	299.80	RC	改修
	プール附属棟_1	建物全体	1971	34.16	CB	建替え検討
	倉庫_1	建物全体	1971	28.08	W	建替え検討
	園芸実験室（教室）	屋根	1974	252.00	S	改修
		電力	1974	252.00	S	改修
	林業棟（特別教室）	屋根	1975	1,280.14	RC	改修
		電力	1975	1,280.14	RC	改修
		空調	1975	1,280.14	RC	改修
	生物工学実習棟（特別教室）	屋根	1993	280.40	RC	改修
		外壁	1993	280.40	RC	改修
電力		1993	280.40	RC	改修	
プール附属棟_2	給排水衛生	1995	24.00	CB	改修	
特別教室棟_1	電力	1996	954.00	RC	改修	
	空調	1996	954.00	RC	改修	
特別教室棟_2	外壁	1998	570.00	RC	改修	
	電力	1998	570.00	RC	改修	
	屋根	1998	570.00	RC	改修	
	空調	1998	570.00	RC	改修	
食品化学棟（特別教室）	外壁	2000	841.53	RC	改修	
	電力	2000	841.53	RC	改修	
	屋根	2000	841.53	RC	改修	
	空調	2000	841.53	RC	改修	
高千穂	管理・教室棟	屋根	1961	1,212.59	RC	改修
		空調	1961	1,212.59	RC	改修
	特別・管理・産振施設棟（商業科教室棟）	電力	1964	1,613.22	RC	改修
		空調	1964	1,613.22	RC	改修
	特別・教室棟	屋根	1968	1,854.21	RC	改修
		電力	1968	1,854.21	RC	改修
		空調	1968	1,854.21	RC	改修
		外壁	1968	1,854.21	RC	改修
通信・情報		1968	1,854.21	RC	改修	
倉庫_1	建物全体	1969	59.55	W	建替え検討	
農業機械室（作業）	屋根	1970	210.99	S	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高千穂	便所_1	建物全体	1970	13.50	W	建替え検討
	農具庫	屋根	1971	238.39	RC	改修
	剣道場_1	屋根	1978	325.85	S	改修
		内部仕上	1978	325.85	S	改修
		電力	1978	325.85	S	改修
	図書館棟	外壁	1978	669.91	RC	改修
		電力	1978	669.91	RC	改修
		通信・情報（防災）	1978	669.91	RC	改修
		空調	1978	669.91	RC	改修
		屋根	1978	669.91	RC	改修
	特別教室	電力	1979	216.00	RC	改修
		空調	1979	216.00	RC	改修
	農業機械実習棟(特別教室)	屋根	1979	418.00	RC	改修
		電力	1979	418.00	RC	改修
	農業実習棟（特別教室）	屋根	1979	498.72	RC	改修
		電力	1979	498.72	RC	改修
	特別・管理・産振施設棟	外壁	1980	1,676.41	RC	改修
		電力	1980	1,676.41	RC	改修
		空調	1980	1,676.41	RC	改修
		消火	1980	1,676.41	RC	改修
		屋根	1980	1,676.41	RC	改修
給排水衛生		1980	1,676.41	RC	改修	
体育館・部室・更衣室・体育職員室	外壁	1982	1,772.51	RC	改修	
	内部仕上	1982	1,772.51	RC	改修	
	電力	1982	1,772.51	RC	改修	
	通信・情報（防災）	1982	1,772.51	RC	改修	
	空調	1982	1,772.51	RC	改修	
	消火	1982	1,772.51	RC	改修	
	屋根	1982	1,772.51	RC	改修	
プール附属棟_2	給排水衛生	1994	46.86	CB	改修	
部室_2	電力	1995	271.98	S	改修	
剣道場_2	屋根	2008	937.47	S	改修	
	内部仕上	2008	937.47	S	改修	
	空調	2008	937.47	S	改修	
五ヶ瀬中等教育学校	管理棟	電力	1993	1,786.34	W	改修
		通信・情報	1993	1,786.34	W	改修
		通信・情報（防災）	1993	1,786.34	W	改修
		給排水衛生	1993	1,786.34	W	改修
	舎室・指導員・食堂	外壁	1993	6,173.00	RC	改修
		受変電	1993	6,173.00	RC	改修
		電力	1993	6,173.00	RC	改修
		通信・情報	1993	6,173.00	RC	改修
		通信・情報（防災）	1993	6,173.00	RC	改修
		避雷・屋外	1993	6,173.00	RC	改修
		空調	1993	6,173.00	RC	改修
		給排水衛生	1993	6,173.00	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
五ヶ瀬中等教育学校	舎室・指導員・食堂	消火	1993	6,173.00	RC	改修
		昇降機その他	1993	6,173.00	RC	改修
	情報棟	屋根	1993	1,278.41	W	改修
		電力	1993	1,278.41	W	改修
	体育館	受変電	1993	1,420.13	RC	改修
		電力	1993	1,420.13	RC	改修
		空調	1993	1,420.13	RC	改修
	特別教室棟_1	屋根	1993	942.56	W	改修
		電力	1993	942.56	W	改修
	特別教室棟_2	屋根	1993	842.12	W	改修
		電力	1993	842.12	W	改修
	普通教室棟	屋根	1993	715.01	W	改修
		電力	1993	715.01	W	改修
	便所・機械室	給排水衛生	1993	40.00	RC	改修
	寄宿舍_2	屋根	1994	1,334.88	RC	改修
		外壁	1994	1,334.88	RC	改修
		電力	1994	1,334.88	RC	改修
		空調	1994	1,334.88	RC	改修
		通信・情報	1994	1,334.88	RC	改修
避雷・屋外		1994	1,334.88	RC	改修	
給排水衛生		1994	1,334.88	RC	改修	
柔剣道場	内部仕上	1994	446.29	S	改修	
	電力	1994	446.29	S	改修	
体験学習棟	屋根	1994	415.69	W	改修	
	電力	1994	415.69	W	改修	
特別教室棟_3	屋根	1994	280.51	W	改修	
	電力	1994	280.51	W	改修	
明星視覚	管理・教室棟	通信・情報	1964	1,931.14	RC	改修
		空調	1964	1,931.14	RC	改修
		給排水衛生	1964	1,931.14	RC	改修
	寄宿舍_1	建物全体	1964	436.36	RC	建替
	寄宿舍_2	建物全体	1964	549.81	RC	建替
	寄宿舍_3	建物全体	1965	420.99	RC	建替
	特別教室棟_1	屋根	1966	281.25	S	改修
		外壁	1966	281.25	S	改修
		電力	1966	281.25	S	改修
		空調	1966	281.25	S	改修
	寄宿舍プロパン庫	建物全体	1968	2.00	CB	建替
	プール附属棟	建物全体	1969	67.33	CB	建替え検討
	教室棟_3	屋根	1974	448.00	RC	改修
		電力	1974	448.00	RC	改修
空調		1974	448.00	RC	改修	
特別教室棟_2	電力	1975	291.60	RC	改修	
	空調	1975	291.60	RC	改修	
	屋根	1975	291.60	RC	改修	
屋内運動場	屋根	1999	611.80	W	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
明星視覚	屋内運動場	内部仕上	1999	611.80	W	改修
		空調	1999	611.80	W	改修
		電力	1999	611.80	W	改修
		外壁	1999	611.80	W	改修
都城さくら聴覚	管理教室棟	外壁	1968	2,141.50	RC	改修
		発電・静止形電源	1968	2,141.50	RC	改修
		電力	1968	2,141.50	RC	改修
		換気	1968	2,141.50	RC	改修
		消火	1968	2,141.50	RC	改修
	体育館	屋根	1968	535.08	S	改修
		内部仕上	1968	535.08	S	改修
		電力	1968	535.08	S	改修
		空調	1968	535.08	S	改修
	特別教室棟	屋根	1969	468.00	RC	改修
		外壁	1969	468.00	RC	改修
		電力	1969	468.00	RC	改修
		換気	1969	468.00	RC	改修
	寄宿舍	屋根	1970	878.90	RC	改修
		外壁	1970	878.90	RC	改修
		空調	1970	878.90	RC	改修
		電力	1970	878.90	RC	改修
		通信・情報	1970	878.90	RC	改修
		避雷・屋外	1970	878.90	RC	改修
		給排水衛生	1970	878.90	RC	改修
	油庫	建物全体	1970	3.80	CB	建替え検討
	プール附属棟	給排水衛生	1971	21.09	RC	改修
	特別・教室棟_1	屋根	1981	974.24	RC	改修
電力		1981	974.24	RC	改修	
換気		1981	974.24	RC	改修	
特別・教室棟_2	外壁	1997	429.02	RC	改修	
	電力	1997	429.02	RC	改修	
	屋根	1997	429.02	RC	改修	
トレーニング室	内部仕上	2002	92.74	W	改修	
みやざき中央	寄宿舍_1	建物全体	1970	1,010.00	RC	建替
	寄宿舍_3	建物全体	1971	623.50	RC	建替
	教室棟_1	屋根	1971	1,102.00	RC	改修
		電力	1971	1,102.00	RC	改修
		外壁	1971	1,102.00	RC	改修
	体育館	屋根	1972	701.64	S	改修
		内部仕上	1972	701.64	S	改修
		電力	1972	701.64	S	改修
空調		1972	701.64	S	改修	
特別・教室棟	電力	1972	1,695.00	RC	改修	
	屋根	1972	1,695.00	RC	改修	
寄宿舍_2	建物全体	1973	600.00	RC	建替	
教室棟_2	屋根	1977	221.40	RC	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
みやざき中央	教室棟_2	電力	1977	221.40	RC	改修
		屋根	1981	414.96	RC	改修
	教室棟_3	電力	1981	414.96	RC	改修
		建物全体	1982	286.03	RC	建替
	管理・特別教室棟	外壁	2004	2,672.73	RC	改修
		受変電	2004	2,672.73	RC	改修
		発電・静止形電源	2004	2,672.73	RC	改修
通信・情報		2004	2,672.73	RC	改修	
通信・情報（防災）		2004	2,672.73	RC	改修	
昇降機その他	2004	2,672.73	RC	改修		
赤江まつばら	機械室棟	受変電	1975	250.00	RC	改修
		屋根	1975	250.00	RC	改修
	特別教室棟_1	屋根	1975	2,267.57	RC	改修
		電力	1975	2,267.57	RC	改修
	管理・厨房棟	外壁	1976	1,144.92	RC	改修
		通信・情報	1976	1,144.92	RC	改修
		避雷・屋外	1976	1,144.92	RC	改修
		換気	1976	1,144.92	RC	改修
		消火	1976	1,144.92	RC	改修
	特別教室棟_2	建物全体	1976	367.20	RC	中規模改修
		屋根	1976	367.20	RC	改修
	教室棟	屋根	1977	488.95	RC	改修
		外壁	1977	488.95	RC	改修
		電力	1977	488.95	RC	改修
	体育館	内部仕上	1977	631.78	RC	改修
		電力	1977	631.78	RC	改修
		空調	1977	631.78	RC	改修
	普通教室棟_1	屋根	1978	105.00	RC	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1982	78.36	RC	改修
	音楽室棟(特別教室)	屋根	1983	152.40	RC	改修
小多目的教室(特別教室)	空調	1983	112.00	RC	改修	
普通教室棟_2	屋根	1983	529.50	RC	改修	
	電力	1983	529.50	RC	改修	
便所	空調	1997	53.90	RC	改修	
みなみのかぜ	プール附属棟	給排水衛生	1988	58.50	RC	改修
		管理・特別・給食棟	外壁	1988	950.76	RC
	管理・特別・給食棟	受変電	1988	950.76	RC	改修
		通信・情報	1988	950.76	RC	改修
		消火	1988	950.76	RC	改修
		自動制御	1988	950.76	RC	改修
		体育館	内部仕上	1988	601.63	RC
	体育館	電力	1988	601.63	RC	改修
		空調	1988	601.63	RC	改修
		特別・給食棟	電力	1988	1,081.95	RC
特別・給食棟	空調	1988	1,081.95	RC	改修	
	普通教室棟_2	電力	1988	370.10	RC	改修

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
みなみのかぜ	普通教室棟_3	電力	1989	696.94	RC	改修
	普通教室棟_1	電力	2000	482.97	W	改修
	普通教室棟_4	受変電	2010	2,076.47	RC	改修
		自動制御	2010	2,076.47	RC	改修
		給排水衛生	2010	2,076.47	RC	改修
		屋根	2010	2,076.47	RC	改修
空調	2010	2,076.47	RC	改修		
南側教室棟	空調	2015	159.00	S	改修	
日南くろしお	給食棟	屋根	1980	286.20	RC	改修
		空調	1980	286.20	RC	改修
		外壁	1980	286.20	RC	改修
		電力	1980	286.20	RC	改修
	管理棟	受変電	1981	1,733.91	RC	改修
		通信・情報	1981	1,733.91	RC	改修
		通信・情報（防災）	1981	1,733.91	RC	改修
	教室棟	空調	1981	1,063.00	RC	改修
		屋根	1981	1,063.00	RC	改修
		外壁	1981	1,063.00	RC	改修
		電力	1981	1,063.00	RC	改修
	体育館	内部仕上	1981	602.36	RC	改修
		外壁	1981	602.36	RC	改修
		空調	1981	602.36	RC	改修
	特別教室棟	電力	1981	312.25	RC	改修
空調		1981	312.25	RC	改修	
第2教室棟	空調	2015	119.25	S	改修	
都城きりしま	教室棟_1	屋根	1980	966.10	RC	改修
		電力	1980	966.10	RC	改修
		外壁	1980	966.10	RC	改修
	管理教室棟	消火	1980	1,683.14	RC	改修
		屋根	1980	1,683.14	RC	改修
		受変電	1980	1,683.14	RC	改修
		通信・情報	1980	1,683.14	RC	改修
	給食棟1	外壁	1980	400.89	RC	改修
		電力	1980	400.89	RC	改修
		換気	1980	400.89	RC	改修
	体育館	外壁	1980	609.40	RC	改修
		電力	1980	609.40	RC	改修
		空調	1980	609.40	RC	改修
	作業棟(特別教室)	空調	1982	150.30	S	改修
	教室棟_2	外壁	1994	1,563.99	RC	改修
電力		1994	1,563.99	RC	改修	
通信・情報（防災）		1994	1,563.99	RC	改修	
特別・教室棟	屋根	2002	1,397.12	S	改修	
	空調	2002	1,397.12	S	改修	
	外壁	2002	1,397.12	S	改修	
	電力	2002	1,397.12	S	改修	

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
都城きりしま	特別・教室棟	通信・情報（防災）	2002	1,397.12	S	改修
小林こすもす	体育館	屋根	1962	967.10	RC	改修
		外壁	1962	967.10	RC	改修
		空調	1962	967.10	RC	改修
		内部仕上	1962	967.10	RC	改修
		電力	1962	967.10	RC	改修
日向ひまわり	給食棟	電力	1981	291.15	RC	改修
		空調	1981	291.15	RC	改修
		換気	1981	291.15	RC	改修
	教室棟	電力	1981	948.17	RC	改修
	管理棟	電力	1982	1,849.52	RC	改修
		通信・情報	1982	1,849.52	RC	改修
		通信・情報（防災）	1982	1,849.52	RC	改修
		空調	1982	1,849.52	RC	改修
		換気	1982	1,849.52	RC	改修
		給排水衛生	1982	1,849.52	RC	改修
		受変電	1982	1,849.52	RC	改修
	体育館	外壁	1982	600.61	RC	改修
		内部仕上	1982	600.61	RC	改修
		空調	1982	600.61	RC	改修
		電力	1982	600.61	RC	改修
		屋根	1982	600.61	RC	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1994	63.35	RC	改修
児湯るびなす	管理・特別教室棟	屋根	1980	1,570.82	RC	改修
		受変電	1980	1,570.82	RC	改修
		通信・情報	1980	1,570.82	RC	改修
		給排水衛生	1980	1,570.82	RC	改修
	教室棟	屋根	1980	887.51	RC	改修
		空調	1980	887.51	RC	改修
		換気	1980	887.51	RC	改修
		電力	1980	887.51	RC	改修
	体育館	外壁	1981	602.40	RC	改修
		内部仕上	1981	602.40	RC	改修
		空調	1981	602.40	RC	改修
		電力	1981	602.40	RC	改修
	プール附属棟	給排水衛生	1995	68.25	RC	改修
	給食棟	空調	2013	183.64	W	改修
	高等部教室棟	屋根	2013	966.90	RC	改修
空調		2013	966.90	RC	改修	
作業棟(特別教室)	空調	2013	121.20	W	改修	
清武せいりゅう	プール附属棟	給排水衛生	1987	72.00	RC	改修
	管理棟	電力	1987	1,116.00	RC	改修
		給排水衛生	1987	1,116.00	RC	改修
		受変電	1987	1,116.00	RC	改修
		通信・情報	1987	1,116.00	RC	改修
空調	1987	1,116.00	RC	改修		

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別	
清武せいりゅう	管理棟	自動制御	1987	1,116.00	RC	改修	
		技術棟（特別教室）	外壁	1986	153.00	RC	改修
	技術棟（特別教室）	屋根	1986	153.00	RC	改修	
		体育館	内部仕上	1987	599.61	RC	改修
			電力	1987	599.61	RC	改修
	空調		1987	599.61	RC	改修	
	特別教室棟	電力	1987	1,045.60	RC	改修	
		空調	1987	1,045.60	RC	改修	
	普通教室・渡り廊下	外壁	1987	1,217.73	RC	改修	
		電力	1987	1,217.73	RC	改修	
		屋根	1987	1,217.73	RC	改修	
		空調	1987	1,217.73	RC	改修	
	普通教室棟_2	屋根	1987	522.80	RC	改修	
		外壁	1987	522.80	RC	改修	
		電力	1987	522.80	RC	改修	
		空調	1987	522.80	RC	改修	
	普通教室棟_3	屋根	1992	699.00	RC	改修	
		外壁	1992	699.00	RC	改修	
		電力	1992	699.00	RC	改修	
		空調	1992	699.00	RC	改修	
給食室棟	外壁	1993	340.71	S	改修		
	電力	1993	340.71	S	改修		
	換気	1993	340.71	S	改修		
	空調	1993	340.71	S	改修		
普通教室棟_1	屋根	2002	672.15	W	改修		
	空調	2002	672.15	W	改修		
	外壁	2002	672.15	W	改修		
	電力	2002	672.15	W	改修		
普通教室棟_4	屋根	2005	1,647.63	RC	改修		
	外壁	2005	1,647.63	RC	改修		
	電力	2005	1,647.63	RC	改修		
	空調	2005	1,647.63	RC	改修		
延岡しろやま	肢体不自由教育棟(教室)	空調	1963	648.78	RC	改修	
		屋根	1963	648.78	RC	改修	
		外壁	1963	648.78	RC	改修	
		電力	1963	648.78	RC	改修	
	知的障がい教育棟(教室)	屋根	1963	4,203.59	RC	改修	
		空調	1963	4,203.59	RC	改修	
		給排水衛生	1963	4,203.59	RC	改修	
		電力	1963	4,203.59	RC	改修	
	聴覚障がい教育棟(教室)	屋根	1964	1,991.58	RC	改修	
		外壁	1964	1,991.58	RC	改修	
		電力	1964	1,991.58	RC	改修	
	体育館	電力	1966	2,037.69	RC	改修	
		空調	1966	2,037.69	RC	改修	
相談棟	屋根	1969	636.25	RC	改修		

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
延岡しろやま	相談棟	空調	1969	636.25	RC	改修
		電力	1969	636.25	RC	改修
	プール附属棟_2	給排水衛生	2011	19.20	W	改修
	管理棟	内部仕上	2011	873.83	RC	改修
		給排水衛生	2011	873.83	RC	改修
		消火	2011	873.83	RC	改修
	寄宿舍	屋根	2011	574.60	RC	改修
		空調	2011	574.60	RC	改修
		換気	2011	574.60	RC	改修
		給排水衛生	2011	574.60	RC	改修
	作業棟(特別教室)	屋根	2011	546.00	S	改修
		空調	2011	546.00	S	改修
肢体不自由教育棟(教室)	屋根	2011	798.33	RC	改修	
	空調	2011	798.33	RC	改修	
延岡しろやま高千穂校	校舎_2	屋根	2008	471.91	RC	改修
宮崎海洋生徒寮	生徒寮	屋根	1978	1,118.74	S	改修
		通信・情報(防災)	1978	1,118.74	S	改修
		避雷・屋外	1978	1,118.74	S	改修
西都地区生徒寄宿舍	生徒寮_1	建物全体	1997	988.38	W	中規模改修
	生徒寮_2	給排水衛生	1997	224.04	RC	改修
	生徒寮(寮監住宅)	建物全体	1997	78.30	W	中規模改修
延岡地区第一生徒寮	生徒寮_1	屋根	1968	381.75	S	改修
		外壁	1968	381.75	S	改修
		給排水衛生	1968	381.75	S	改修
		消火	1968	381.75	S	改修
	生徒寮_2	建物全体	1968	661.00	S	中規模改修
	生徒寮_3	建物全体	1968	531.00	S	中規模改修
	舎監住宅	建物全体	1994	64.59	W	中規模改修
延岡地区第二生徒寮	生徒寮	給排水衛生	1989	927.63	RC	改修
	舎監住宅	建物全体	1989	69.49	W	中規模改修
	物置	建物全体	1989	3.23	S	中規模改修
日向地区生徒寮	生徒寮_1	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	生徒寮_2	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	生徒寮_3	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
日向地区生徒寮	生徒寮_4	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	寮監室	建物全体	2000	103.69	W	中規模改修
	車庫	建物全体	2001	21.35	W	中規模改修
	生徒寮_5	外壁	2001	612.79	RC	改修
	生徒寮_6	外壁	2001	288.34	RC	改修
	倉庫	建物全体	2001	17.29	W	中規模改修
高千穂地区生徒寮	生徒寮_1	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	生徒寮_2	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	生徒寮_3	建物全体	1968	212.40	CB	建替え検討
	生徒寮_4	避雷・屋外	1968	208.80	S	改修
	生徒寮_5	建物全体	1968	9.00	CB	建替え検討
	舎監住宅	建物全体	1968	44.40	CB	建替え検討

[別紙] 宮崎県立学校施設個別施設計画（宮崎県立学校施設長寿命化計画）／実施計画（R8～R17年度）

施設名	建物名	部位大分類	建築年度	延床面積	構造	更新種別
高千穂地区生徒寮	生徒寮_6	建物全体	1971	10.02	CB	建替え検討
	ゴミ収集倉庫	建物全体	2014	3.72	W	中規模改修
	プロパンガス庫	建物全体	2014	6.88	CB	中規模改修
	車庫	建物全体	2014	24.96	W	中規模改修
	倉庫①	建物全体	2014	16.12	W	中規模改修
	倉庫②	建物全体	2014	5.12	W	中規模改修