

質 問 ・ 回 答 書

宮 崎 県 総 務 部 営 繕 課 長

件名		赤江まつばら支援学校第1棟(特別・教室棟)他屋根防水改修事業	
No	質 問 事 項	回 答	
1	【赤江まつばら支援学校第1棟(特別・教室棟)他屋根防水改修事業】 の 要求水準書 P1 屋根防水工事の概要等 ② パラペット立上り 改修後に 【第1棟：一部塗装】と記載されておりますが、一部塗装の範囲と数量を教えてくださいませんか。	第1棟のパラペット立上りの改修範囲は、第1棟の屋根面改修の対象範囲に付随するすべてのパラペットの立上り部分を想定しております。 この範囲をもとに改修方法や数量を検討ください。	
2			
3			
4			
5			