

仕 様 書

1 修繕件名

農業大学校第二中継ポンプ槽攪拌機及び農業科学公園合併処理槽調整槽ブロー
の交換修繕

2 修繕施設の場所

宮崎県立農業大学校 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田 5 7 3 3

宮崎県農業科学公園 宮崎県児湯郡高鍋町大字持田 5 7 3 2

3 修繕の内容

別紙のとおり

4 修繕の期限

令和 9 年 1 月 2 9 日（金）

5 修繕の条件

- (1) 修繕に係る一切のものを含めること。
- (2) 修繕の日程等については事前に協議を行うこと。
- (3) 修繕は関係する法令等を遵守して実施すること。
- (4) 修繕で出た産業廃棄物等は持ち帰り、法令を遵守して適正に処分すること。

6 試運転

修繕完了後、正常に稼働することを確認するため、宮崎県立農業大学校の担当者
立ち会いの下に試運転を行うこと。

7 報告書

修繕完了後は、報告書に写真を添付して提出すること。

8 その他

本仕様書に記載のない内容について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定する。

(別紙)

農業大学校第二中継ポンプ槽攪拌機及び農業科学公園合併処理槽調整槽フロアの取替修繕

内訳	規格	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
農業大学校第二中継ポンプ槽						
攪拌機本体	(参考機種) (株) 鶴見製作所 水中エジェクターポンプ TOS-8BER6 着脱仕様 SUSチェーン付	1	台			
雑材料消耗品費		1	式			
廃材運搬処分費		1	式			
施工費		1	式			
農業科学公園合併処理槽調整槽						
フロア本体	(参考機種) (株) アンレット ルーツプロワB0100 回転数：1300min-1 吐出圧力：29.4kPa 二重ベース AFD100Nフレキセット込	1	台			
配管材		1	式			
雑材料消耗品費		1	式			
廃材運搬処分費		1	式			
施工費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						
消費税及び地方消費税						
合計						