

県が管理するアンダーパスにおける緊急点検の実施結果について

令和8年9月14日
道路保全課

1. 点検内容

① 非常用電源設備の動作確認

非常用電源設備が正常に作動するかの確認を実施

② 排水設備の確認

道路排水や遮断機等の周辺設備に異常が無いかの確認を実施

2. 点検実施結果

県が管理するアンダーパスのうち、ポンプ施設を有する10か所で緊急点検を実施した結果、異常は確認されませんでした。

○アンダーパス箇所一覧（ポンプ施設を有する点検対象施設）

番号	市町村名	名称	路線名	緊急点検実施日	点検結果
1	宮崎市	徳ヶ渚ポンプ場	塩路佐土原線	令和8年9月3日	異常なし
2	宮崎市	鏡ポンプ場	宮崎港宮崎停車場線	令和8年9月3日	異常なし
3	宮崎市	恒久ポンプ場	中村木崎線	令和8年9月8日	異常なし
4	宮崎市	新川ポンプ場	清武停車場線	令和8年9月4日	異常なし
5	宮崎市	西新町ポンプ場	高岡郡司分線	令和8年9月4日	異常なし
6	都城市	谷頭排水機場	中方限庄内線	令和8年9月2日	異常なし
7	都城市	中尾排水機場	都城隼人線	令和8年9月2日	異常なし
8	三股町	新馬場排水機場	都城東環状線	令和8年9月1日	異常なし
9	三股町	花見原排水機場	財部庄内安久線	令和8年9月1日	異常なし
10	日向市	日向BPポンプ場	国道327号	令和8年9月3日	異常なし

○アンダーパス箇所一覧（ポンプ施設を有しないため点検対象外施設）

番号	市町村名	名称	路線名	緊急点検実施日	点検結果
11	都城市	山之口アンダーパス	国道269号	—	現地確認のみ実施

3. 今後の取組

安全パトロールや定期的な施設点検の実施など、適切なメンテナンスを実施