

添付資料7 アスベスト調査結果（既存住宅の外壁及び13-4棟）

（1）既存住宅の外壁

保存40年

2018/7/31

報告書（証明書）番号

SJ-18-0691-1

石綿障害予防規則 第3条第2項に基づく 事前調査における石綿分析結果報告書（証明書）

宮崎県知事 河野 俊嗣 殿

貴社より委託を受けた石綿分析の結果は、下記に記載したとおりであることを証明します。
ただし、本分析の結果は、入手した試料の範囲に限定させていただきます。

記

○	分析マニュアル第3章. JIS A 1481-1に基づく偏光顕微鏡法による定性分析方法
—	分析マニュアル第4章. JIS A 1481-2に基づくX線回折分析法、位相差分散顕微鏡法を併用した定性分析方法
—	分析マニュアル第5章. JIS A 1481-3に基づくX線回折分析法による定量分析方法
—	分析マニュアル第6章. JIS A 1481-4に基づく偏光顕微鏡法による定量分析方法

1. 分析を実施した石綿分析機関等

名 称	株式会社 アサヒテクノリサーチ	代表者氏名	加藤 幹夫	㊞
所 在 地	広島県大竹市晴海2丁目10番22号 TEL : 0827-59-1800 FAX : 0827-59-1805			
登録番号(作業環境測定機関)	34-23			
項目	氏名	公益社団法人 日本作業環境測定協会が実施した石綿 クロスチェック事業の参加の有無及びランク等		
JIS A 1481-1 : 2016 (偏光顕微鏡法)		無	有	(A ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-2 : 2016 (X 線回折分析法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-2 : 2016 (分散染色法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)
JIS A 1481-3 : 2014 (X 線回折分析法)		無	有	(ランク 認定No.)
		無	有	(ランク 認定No.)

2. 分析を実施した年月日

分析実施日	2018/7/3	～	2018/7/10
-------	----------	---	-----------

3. 物件名称

物件名称	県営光町団地他9団地における建築用仕上塗材の石綿含有分析調査
------	--------------------------------

4. 試料採取履歴

建物、配管設備、機器等の名称及び用途		名称	一ヶ岡		
		用途	—		
施工年及び建築物への 施工などを採用した年		—			
採取者氏名		株式会社 東洋環境分析センター			
試料No.	試料名称	採取場所	採取部位	建材名称	別添データNo.
1	aZ171897-1 1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			1
2	aZ171897-2 1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			2
3	aZ171897-3 2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			3
4	aZ171897-4 2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			4
5	aZ171897-5 3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			5
6	aZ171897-6 3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			6
7	aZ171897-7 4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			7
8	aZ171897-8 4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			8
9	aZ171897-9 5棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			9
10	aZ171897-10 5棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			10
11	aZ171897-11 6棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			11
12	aZ171897-12 6棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			12
13	aZ171897-13 7棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			13
14	aZ171897-14 7棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			14
15	aZ171897-15 8棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			15
16	aZ171897-16 8棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			16
17	aZ171897-17 13-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			17
18	aZ171897-18 13-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			18
19	aZ171897-19 13-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			19
20	aZ171897-20 13-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			20
21	aZ171897-21 13-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			21
22	aZ171897-22 13-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			22
23	aZ171897-23 13-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			23
24	aZ171897-24 13-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			24
25	aZ171897-25 13-5棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			25
26	aZ171897-26 13-5棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			26
27	aZ171897-27 13-6棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			27
28	aZ171897-28 13-6棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			28
29	aZ171897-29 13-7棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			29
30	aZ171897-30 13-7棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			30
備考					

試料 No.	試料名称	採取場所	採取部位	建材名称	別添 データ No.
31	aZ171897-31 14-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			31
32	aZ171897-32 14-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			32
33	aZ171897-33 14-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			33
34	aZ171897-34 14-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			34
35	aZ171897-35 14-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			35
36	aZ171897-36 14-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			36
37	aZ171897-37 14-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			37
38	aZ171897-38 14-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			38
39	aZ171897-39 15-1棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			39
40	aZ171897-40 15-1棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			40
41	aZ171897-41 15-2棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			41
42	aZ171897-42 15-2棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			42
43	aZ171897-43 15-3棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			43
44	aZ171897-44 15-3棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			44
45	aZ171897-45 15-4棟 外壁	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			45
46	aZ171897-46 15-4棟 上裏	宮崎県延岡市北一ヶ岡3丁目10番			46
備考					

5. 分析結果

試料 No.	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果					石綿以外で 確認された繊維	別添 データ No.
		石綿の種類	推定石綿質量分率					
1	aZ171897-1 1棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	1
2	aZ171897-2 1棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	2
3	aZ171897-3 2棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	3
4	aZ171897-4 2棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	4
5	aZ171897-5 3棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	5
6	aZ171897-6 3棟 上裏	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	6
7	aZ171897-7 4棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	7
8	aZ171897-8 4棟 上裏	事業対象外	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	8
9	aZ171897-9 5棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	9
10	aZ171897-10 5棟 上裏	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	10
11	aZ171897-11 6棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	11
12	aZ171897-12 6棟 上裏	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	12
13	aZ171897-13 7棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	13
14	aZ171897-14 7棟 上裏	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	14
15	aZ171897-15 8棟 外壁	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	15
16	aZ171897-16 8棟 上裏	Chr	無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	16
17	aZ171897-17 13-1棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	17
18	aZ171897-18 13-1棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	18
19	aZ171897-19 13-2棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	19
20	aZ171897-20 13-2棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	20
21	aZ171897-21 13-3棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	21
22	aZ171897-22 13-3棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	22
23	aZ171897-23 13-4棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	23
24	aZ171897-24 13-4棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	24
25	aZ171897-25 13-5棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	25
26	aZ171897-26 13-5棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	26
27	aZ171897-27 13-6棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	27
28	aZ171897-28 13-6棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	28
29	aZ171897-29 13-7棟 外壁		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	29
30	aZ171897-30 13-7棟 上裏		無検出	・	検出	・ 0.1-5% ・ 5-50% ・ 50-100%	有・無	30
備考								

注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。

Chr: クリソタイル Amo: アモサイト Cro: クロシドライト Tre: トレモライト Act: アクチノライト Ant: アンソフィライト

注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。

注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。

注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、人造鉱物繊維（ロックウール、グラスウールなど）、セルロース、合成有機繊維、タルク、ウォラストナイト、ネマライト（繊維状ブルーサイト）、石こう、セピオライト などがある。

試料 No.	試料名称	偏光顕微鏡による定性分析結果					石綿以外で 確認された繊維		別添 データ No.					
		石綿の種類	推定石綿質量分率											
31	aZ171897-31 14-1棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	31
32	aZ171897-32 14-1棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	32
33	aZ171897-33 14-2棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	33
34	aZ171897-34 14-2棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	34
35	aZ171897-35 14-3棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	35
36	aZ171897-36 14-3棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	36
37	aZ171897-37 14-4棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	37
38	aZ171897-38 14-4棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	38
39	aZ171897-39 15-1棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	39
40	aZ171897-40 15-1棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	40
41	aZ171897-41 15-2棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	41
42	aZ171897-42 15-2棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	42
43	aZ171897-43 15-3棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	43
44	aZ171897-44 15-3棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	44
45	aZ171897-45 15-4棟 外壁		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	45
46	aZ171897-46 15-4棟 上裏		無検出	・	検出	・	0.1-5%	・	5-50%	・	50-100%	有・無	—	46
備考														

- 注1) 石綿の種類の中には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル Amo:アモサイト Cro:クロシドライト Tre:トレモライト Act:アクチノライト Ant:アンソフィライト
- 注2) 推定石綿質量分率の報告区分についてはJIS A 1481-1を参照のこと。
- 注3) 推定石綿質量分率の報告区分“検出”は、分析中に繊維が1本又は2本だけ検出されたことを示す。
- 注4) 『石綿以外で確認された繊維』の例としては、人造鉱物繊維（ロックウール、グラスウールなど）、セルロース、合成有機繊維、タルク、ウォラストナイト、ネマライト（繊維状ブルーサイト）、石こう、セピオライト などがある。

(2) 13-4棟

■ 今回調査の概要

調査日	令和6年1月23日	調査者氏名	
調査会社名	株式会社 アクア分析センター	登録番号	
調査会社住所・TEL	宮崎県都城市下川東2丁目13-12 TEL 0986-26-6114	調査者氏名	
分析会社名	株式会社 アクア分析センター	登録番号	
分析会社住所・TEL	宮崎県都城市下川東2丁目13-12 TEL 0986-26-6114	調査者氏名	
		登録番号	

■ 今回調査箇所

棟・階	部 屋 名	部位	材料名	レベル	調査手法	劣化度	分析結果	参照頁	備 考
1-101号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	1	
1-101号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	1	
1-101号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	1	
1-101号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	1	
1-101号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	2	
1-101号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	2	
1-101号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	2	見なし石綿扱い
1-101号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	2	
1-101号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	3	
1-101号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	3	
1-101号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	3	
1-101号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	4	
1-101号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	4	
1-101号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	4	
1-101号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	5	
1-101号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	5	
1-101号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	5	
1-101号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	6	
1-101号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	6	
1-101号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	6	
1-101号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	7	
1-101号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	7	
1-101号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	7	
1-101号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	8	
1-101号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	8	
1-101号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	8	
1-101号室	浴室	天井	0	—	目視	—	—	8	
1-101号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	9	過去の記録より石綿無し
1-101号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	9	
1-101号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	9	過去の記録より石綿無し
1-102号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	10	
1-102号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	10	
1-102号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	10	
1-102号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	10	
1-102号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	11	
1-102号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	11	
1-102号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	11	
1-102号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	11	見なし石綿扱い
1-102号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	11	
1-102号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	12	
1-102号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	12	
1-102号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	12	
1-102号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	13	
1-102号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	13	
1-102号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	13	
1-102号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	14	
1-102号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	14	
1-102号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	14	

1-102号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	15	
1-102号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	15	
1-102号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	15	
1-102号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	16	
1-102号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	16	
1-102号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	16	
1-102号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	17	
1-102号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	17	
1-102号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	17	
1-102号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	17	
1-102号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	18	過去の記録より石綿無し
1-102号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	18	
1-102号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	18	過去の記録より石綿無し
2-201号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	19	
2-201号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	19	
2-201号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	19	
2-201号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	19	
2-201号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	20	
2-201号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	20	
2-201号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	20	見なし石綿扱い
2-201号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	20	
2-201号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	21	
2-201号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	21	
2-201号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	21	
2-201号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	22	
2-201号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	22	
2-201号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	22	
2-201号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	23	
2-201号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	23	
2-201号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	23	
2-201号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	24	
2-201号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	24	
2-201号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	24	
2-201号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	25	
2-201号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	25	
2-201号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	25	
2-201号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	26	
2-201号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	26	
2-201号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	26	
2-201号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	26	
2-201号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	26	
2-201号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	27	過去の記録より石綿無し
2-201号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	27	
2-201号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	27	過去の記録より石綿無し
2-202号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	28	
2-202号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	28	
2-202号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	28	
2-202号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	28	
2-202号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	29	
2-202号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	29	
2-202号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	29	見なし石綿扱い
2-202号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	29	
2-202号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	30	
2-202号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	30	
2-202号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	30	
2-202号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	31	
2-202号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	31	
2-202号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	31	
2-202号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	32	

2-202号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	32	
2-202号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	32	
2-202号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	33	
2-202号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	33	
2-202号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	33	
2-202号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	34	
2-202号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	35	
2-202号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	35	
2-202号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	35	
2-202号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	35	
2-202号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	35	
2-202号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	36	過去の記録より石綿無し
2-202号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	36	
2-202号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	36	過去の記録より石綿無し
3-301号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	37	
3-301号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	37	
3-301号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	37	
3-301号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	37	
3-301号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	38	見なし石綿扱い
3-301号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	38	
3-301号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	39	
3-301号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	40	
3-301号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	41	
3-301号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	41	
3-301号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	41	
3-301号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	42	
3-301号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	42	
3-301号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	42	
3-301号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	43	
3-301号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	43	
3-301号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	44	
3-301号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	44	
3-301号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	44	
3-301号室	浴室	天井	0	—	目視	—	—	44	
3-301号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	45	過去の記録より石綿無し
3-301号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	45	
3-301号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	45	過去の記録より石綿無し
3-302号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	46	
3-302号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	46	
3-302号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	46	
3-302号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	46	
3-302号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	47	見なし石綿扱い
3-302号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	47	
3-302号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	48	
3-302号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	49	

3-302号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	49	
3-302号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	49	
3-302号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	50	
3-302号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	50	
3-302号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	50	
3-302号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	51	
3-302号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	51	
3-302号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	51	
3-302号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	52	
3-302号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	53	
3-302号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	53	
3-302号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	53	
3-302号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	53	
3-302号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	54	過去の記録より石綿無し
3-302号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	54	
3-302号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	54	過去の記録より石綿無し
4-401号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	55	
4-401号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	55	
4-401号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	55	
4-401号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	55	
4-401号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	56	見なし石綿扱い
4-401号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	56	
4-401号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	57	
4-401号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	58	
4-401号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	59	
4-401号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	59	
4-401号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	59	
4-401号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	—	目視	—	—	60	
4-401号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	61	
4-401号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	62	
4-401号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	62	
4-401号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	62	
4-401号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	62	
4-401号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	62	
4-401号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	63	過去の記録より石綿無し
4-401号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	63	
4-401号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	63	過去の記録より石綿無し
4-402号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	64	
4-402号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	64	
4-402号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	64	
4-402号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	64	
4-402号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	65	
4-402号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	65	見なし石綿扱い
4-402号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	65	
4-402号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	66	

4-402号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	66	
4-402号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	66	
4-402号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	67	
4-402号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	67	
4-402号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	67	
4-402号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	68	
4-402号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	68	
4-402号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	68	
4-402号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	69	
4-402号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	69	
4-402号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	—	目視	—	—	69	
4-402号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	70	
4-402号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	70	
4-402号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	70	
4-402号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	71	
4-402号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	71	
4-402号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	71	
4-402号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	71	
4-402号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	71	
4-402号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	72	過去の記録より石綿無し
4-402号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	72	
4-402号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	72	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	床	コンクリート	—	目視	—	—	73	
1-4	階段	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	73	
1-4	階段	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	73	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	吹付タイル	—	目視	—	—	73	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	73	過去の記録より石綿無し
1-103号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	74	
1-103号室	玄関	壁	石膏ボード	3	目視	—	—	74	見なし石綿扱い
1-103号室	玄関	天井	ジブトーン	3	目視	—	—	74	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	75	
1-103号室	DK	壁	石膏ボード	3	目視	—	—	75	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	壁	キッチンパネル	3	目視	—	—	75	見なし石綿扱い
1-103号室	DK	天井	ジブトーン	3	目視	—	—	75	見なし石綿扱い
1-103号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	76	
1-103号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	76	
1-103号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	76	
1-103号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	77	
1-103号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	77	
1-103号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	77	
1-103号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	78	
1-103号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	78	
1-103号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	78	
1-103号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	79	
1-103号室	便所	巾木	木材	—	目視	—	—	79	
1-103号室	便所	壁	石膏ボード	3	目視	—	—	79	見なし石綿扱い
1-103号室	便所	天井	ジブトーン	3	目視	—	—	79	見なし石綿扱い
1-103号室	浴室	床	FRP	—	目視	—	—	80	
1-103号室	浴室	壁	FRP	—	目視	—	—	80	
1-103号室	浴室	天井	FRP	—	目視	—	—	80	
1-103号室	浴室	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	80	
1-103号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	81	過去の記録より石綿無し
1-103号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	81	
1-103号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	81	過去の記録より石綿無し
1-104号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	82	
1-104号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	82	
1-104号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	82	
1-104号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	82	
1-104号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	83	

1-104号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	83	
1-104号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	83	見なし石綿扱い
1-104号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	83	
1-104号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	84	
1-104号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	84	
1-104号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	84	
1-104号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	85	
1-104号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	85	
1-104号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	85	
1-104号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	86	
1-104号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	86	
1-104号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	86	
1-104号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	87	
1-104号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	87	
1-104号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	87	
1-104号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	88	
1-104号室	便所	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	88	
1-104号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	88	
1-104号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	88	
1-104号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	89	
1-104号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	89	
1-104号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	89	
1-104号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	89	
1-104号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	89	
1-104号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	90	過去の記録より石綿無し
1-104号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	90	
1-104号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	90	過去の記録より石綿無し
2-203号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	91	
2-203号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	91	
2-203号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	91	
2-203号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	91	
2-203号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	92	
2-203号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	92	
2-203号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	92	見なし石綿扱い
2-203号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	92	
2-203号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	93	
2-203号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	93	
2-203号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	93	
2-203号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	94	
2-203号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	94	
2-203号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	94	
2-203号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	95	
2-203号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	95	
2-203号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	95	
2-203号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	96	
2-203号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	96	
2-203号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	96	
2-203号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	97	
2-203号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	97	
2-203号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	97	
2-203号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	98	
2-203号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	98	
2-203号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	98	
2-203号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	98	
2-203号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	99	過去の記録より石綿無し
2-203号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	99	
2-203号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	99	過去の記録より石綿無し
2-204号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	100	
2-204号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	100	

2-204号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	100	
2-204号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	100	
2-204号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	101	
2-204号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	101	
2-204号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	101	見なし石綿扱い
2-204号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	101	
2-204号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	102	
2-204号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	102	
2-204号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	102	
2-204号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	103	
2-204号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	103	
2-204号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	103	
2-204号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	104	
2-204号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	104	
2-204号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	104	
2-204号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	105	
2-204号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	105	
2-204号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	105	
2-204号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	106	
2-204号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	106	
2-204号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	106	
2-204号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	107	
2-204号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	107	
2-204号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	107	
2-204号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	107	
2-204号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	108	過去の記録より石綿無し
2-204号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	108	
2-204号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	108	過去の記録より石綿無し
3-303号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	109	
3-303号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	109	
3-303号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	109	
3-303号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	109	
3-303号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	110	
3-303号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	110	
3-303号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	110	見なし石綿扱い
3-303号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	110	
3-303号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	111	
3-303号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	111	
3-303号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	111	
3-303号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	112	
3-303号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	112	
3-303号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	112	
3-303号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	113	
3-303号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	113	
3-303号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	113	
3-303号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	114	
3-303号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	114	
3-303号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	114	
3-303号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	115	
3-303号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	115	
3-303号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	115	
3-303号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	116	
3-303号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	116	
3-303号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	116	
3-303号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	117	過去の記録より石綿無し
3-303号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	117	
3-303号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	117	過去の記録より石綿無し
3-304号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	118	
3-304号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	118	

3-304号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	118	
3-304号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	118	
3-304号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	119	
3-304号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	119	
3-304号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	119	見なし石綿扱い
3-304号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	119	
3-304号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	120	
3-304号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	120	
3-304号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	120	
3-304号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	121	
3-304号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	121	
3-304号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	121	
3-304号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	122	
3-304号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	122	
3-304号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	122	
3-304号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	123	
3-304号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	123	
3-304号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	123	
3-304号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	124	
3-304号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	124	
3-304号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	124	
3-304号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	125	
3-304号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	125	
3-304号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	125	
3-304号室	浴室	天井	0	—	目視	—	—	125	
3-304号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	126	過去の記録より石綿無し
3-304号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	126	
3-304号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	126	過去の記録より石綿無し
4-404号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	128	
4-404号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	128	
4-404号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	128	
4-404号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	128	
4-404号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	129	
4-404号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	129	
4-404号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	129	見なし石綿扱い
4-404号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	129	
4-404号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	130	
4-404号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	130	
4-404号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	130	
4-404号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	131	
4-404号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	131	
4-404号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	131	
4-404号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	132	
4-404号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	132	
4-404号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	132	
4-404号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	133	
4-404号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	133	
4-404号室	押入	天井裏	発泡スチロール系断熱材	—	目視	—	—	133	
4-404号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	134	
4-404号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	134	
4-404号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	134	
4-404号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	135	
4-404号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	135	
4-404号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	135	
4-404号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	136	過去の記録より石綿無し
4-404号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	136	
4-404号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	136	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	床	コンクリート	—	目視	—	—	137	
1-4	階段	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	137	

1-4	階段	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	137	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	吹付タイル	—	目視	—	—	137	過去の記録より石綿無し
1-4	階段	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	137	過去の記録より石綿無し
—	屋上	床	シート防水	—	目視・分析	—	石綿無し	138	
1-105号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	139	
1-105号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	139	
1-105号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	139	
1-105号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	139	
1-105号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	140	
1-105号室	DK	床	長尺シート	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	140	
1-105号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	140	
1-105号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	140	見なし石綿扱い
1-105号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	140	
1-105号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	141	
1-105号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	141	
1-105号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	141	
1-105号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	142	
1-105号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	142	
1-105号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	142	
1-105号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	143	
1-105号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	143	
1-105号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	143	
1-105号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	144	
1-105号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	144	
1-105号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	144	
1-105号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	145	
1-105号室	便所	床	カーペット	—	目視	—	—	145	
1-105号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	145	
1-105号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	145	
1-105号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	146	
1-105号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	146	
1-105号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	146	
1-105号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	147	過去の記録より石綿無し
1-105号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	147	
1-105号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	147	過去の記録より石綿無し
1-106号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	148	
1-106号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	148	
1-106号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	148	
1-106号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	148	
1-106号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	149	
1-106号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	149	
1-106号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	149	見なし石綿扱い
1-106号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	149	
1-106号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	150	
1-106号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	150	
1-106号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	150	
1-106号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	151	
1-106号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	151	
1-106号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	151	
1-106号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	152	
1-106号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	152	
1-106号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	152	
1-106号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	153	
1-106号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	153	
1-106号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	153	
1-106号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	154	
1-106号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	154	
1-106号室	便所	天井	木材	—	目視	—	—	154	
1-106号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	155	

1-106号室	浴室	床	木材	—	目視	—	—	155	
1-106号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	155	
1-106号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	155	
1-106号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	155	
1-106号室	浴室	天井	塗料	—	目視	—	—	155	
1-106号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	156	過去の記録より石綿無し
1-106号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	156	
1-106号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	156	過去の記録より石綿無し
2-205号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	157	
2-205号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	157	
2-205号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	157	
2-205号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	157	
2-205号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	158	
2-205号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	158	
2-205号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	158	見なし石綿扱い
2-205号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	158	
2-205号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	159	
2-205号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	159	
2-205号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	159	
2-205号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	160	
2-205号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	160	
2-205号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	160	
2-205号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	161	
2-205号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	161	
2-205号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	161	
2-205号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	162	
2-205号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	162	
2-205号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	162	
2-205号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	163	
2-205号室	便所	壁	木材	—	目視	—	—	163	
2-205号室	便所	天井	石膏ボード	3	目視	—	—	163	見なし石綿扱い
2-205号室	浴室	床	コンクリート	—	目視	—	—	164	
2-205号室	浴室	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	164	
2-205号室	浴室	壁	塗料	—	目視	—	—	164	
2-205号室	浴室	天井	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	164	
2-205号室	バルコニー	壁	吹付タイル	—	目視	—	—	165	過去の記録より石綿無し
2-205号室	バルコニー	壁	隔壁板	3	目視・分析	—	石綿含有(クリソタイル)	165	
2-205号室	バルコニー	天井	仕上塗材	—	目視	—	—	165	過去の記録より石綿無し
2-206号室	玄関	床	コンクリート	—	目視	—	—	166	
2-206号室	玄関	壁	モルタル	—	目視・分析	—	石綿無し	166	
2-206号室	玄関	壁	木材	—	目視	—	—	166	
2-206号室	玄関	天井	木材	—	目視	—	—	166	
2-206号室	DK	床	木材	—	目視	—	—	167	
2-206号室	DK	壁	木材	—	目視	—	—	167	
2-206号室	DK	壁	石綿板	3	目視	—	—	167	見なし石綿扱い
2-206号室	DK	天井	木材	—	目視	—	—	167	
2-206号室	和室3帖	床	畳	—	目視	—	—	168	
2-206号室	和室3帖	壁	木材	—	目視	—	—	168	
2-206号室	和室3帖	天井	木材	—	目視	—	—	168	
2-206号室	和室6帖	床	畳	—	目視	—	—	169	
2-206号室	和室6帖	壁	木材	—	目視	—	—	169	
2-206号室	和室6帖	天井	木材	—	目視	—	—	169	
2-206号室	和室4.5帖	床	畳	—	目視	—	—	170	
2-206号室	和室4.5帖	壁	木材	—	目視	—	—	170	
2-206号室	和室4.5帖	天井	木材	—	目視	—	—	170	
2-206号室	押入	壁	木材	—	目視	—	—	171	
2-206号室	押入	天井	木材	—	目視	—	—	171	
2-206号室	押入	天井裏	コンクリート	—	目視	—	—	171	
2-206号室	便所	床	木材	—	目視	—	—	172	