

別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（A4）

測定年月日		測定機器 メーカー名			型式番号等	
階	室名	必要換気量 (m ³ /h)	換 気 方 式	換気設備機種名 ^{*注1)}	換気状況の評価 ^{*注2)}	判 定
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正
			一種・二種・三種			指摘なし・要是正

注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。

注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表 (A 4)

注) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

別表3 排煙風量測定記録表 (A 4) *注1)

測定年月日		測定機器 メーカー名		型式番号等			
1	排煙機系統(機器番号等)		排煙機銘板表示		排煙機の規定風量		
					最大防煙区画面積 $m^2 \times 1 \text{ or } 2 = m^3/\text{min}$		
2	排 煙 口					判 定	
	階	室 名	排煙口面積 (m^2)	測定風速 (m/s) ^{*注2)}	測定風量 (m^3/min)		規定風量 (m^3/min)
3	排 煙 機					判 定	
	排煙機 (番号等)	煙排出口面積 (m^2)	測定風速 (m/s) ^{*注2)}	測定風量 (m^3/min)	規定風量 (m^3/min)		
4	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え				5 排煙系統図 (排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)	
	有 • 無	指摘なし・要是正					

注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
 注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
 注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
 測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表 3-2 排煙風量測定記録表（A 4） 紙式（特殊な構造の排煙設備）

測定年月日		測定機器 メーカー名		型式番号等			
1	給気送風機系統(機器番号等)	給気送風機銘板表示	給気送風機の性能 (風量) m ³ /min				
2	排 煙 口					判 定	
	階	室 名	排煙口面積 (m ²)	測定風速 (m/s) ^{*注1)}	測定風量 (m ³ /min)		規定風量 (m ³ /min)
3	給 気 送 風 機					判 定	
	吸込口面積 (m ²)	測定風速 (m/s) ^{*注1)}		測定風量 (m ³ /min)	規定風量 (m ³ /min)		
4	直結エンジン（内燃エンジン）の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え				5	
	有 · 無	指摘なし · 要是正					
						排煙系統図 (給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)	

注1) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注2) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

別表3－3 排煙風量測定記録表（A4） 加圧式（加圧防排煙設備）

測定年月日	測定機器 メーカー名	型式番号等
1 紙送風機系統(機器番号等)	紙送風機銘板表示	紙送風機の性能(風量) m³/min

階	室名	遮煙開口部・空気逃し口					判定
		空気逃し口の方式 ^{*注1)}	測定排出風速 ^{*注2)} (m/s)	規定排出風速 ^{*注3)} (m/s)	算定式 ^{*注3)}	遮煙開口部の高さ(m)	
		1. 自然方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正
		2. 機械方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正
		3. 併用方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正
		1. 自然方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正
		2. 機械方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正
		3. 併用方式 <input type="checkbox"/>					指摘なし・要是正

3	直結エンジン(内燃エンジン)の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有・無	指摘なし・要是正

注1) 「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。

注2) 「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出風速を算出し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙開口部の高さを表す。

$$\text{① } V = 2.7\sqrt{H} \quad \text{② } V = 3.3\sqrt{H} \quad \text{③ } V = 3.8\sqrt{H}$$

注4) 自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。

4 排煙系統図 (給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること)
--

別表4 非常用の照明装置の照度測定表 (A 4)

測定年月日	測定機器 メーカー名		型式番号等	
光源の種類	最低照度の測定場所		最低照度(1x)	判定
	階	部屋・廊下等		
白熱灯				指摘なし・要是正
蛍光灯				指摘なし・要是正
その他()				指摘なし・要是正

(別紙)

注 1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。