

プロポーザルに関する質問への回答

	質問内容	回答	回答日
1	<p>【要求水準書P5】 2 計画施設の概要 - (4)その他留意事項 - ⑤ 植栽の撤去範囲を教えてください。 あくまでもクラブハウス等の建築に支障のある範囲の植栽撤去 でよろしいでしょうか。</p>	<p>管理棟等の整備において、必要な範囲を除去の上、撤去 し、処分してください。</p>	R6.3.7
2	<p>【要求水準書P6】 3 設備計画 - (3)電気・通信設備 - ③ インターネット環境は、配管のみの施工と考えてよろしいで しょうか。</p>	<p>ネットワーク環境の整備を計画できる、光回線等を引込む ための配管及び施設内のLAN端子等を計画し、施工してく ださい。</p>	R6.3.7
3	<p>【要求水準書P5】 2 計画施設の概要 - (3)その他施設 - ③ 「テニスコート（7～24番コート）西側の観客席屋根の建替えを 行うこと」について、西側の観客席屋根は3棟ですか、また別途 工事の東側の観客席も3棟あると考えますかご教示ください。若 しくは相当する規模の屋根を別に提案するのも許容範囲でしょ うかご教示ください。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西側観客席屋根の建替えについては、既存の3列分（7 ～12番コート、13～18番コート、19～24番コート）の建 替えをしてください。</li> <li>・上記ではない、ほかに望ましい設置場所がある場合は、 上記に相当する規模の屋根の設置を提案いただいても構い ません。なお、その場合でも西側観客席屋根の撤去は必須 とします。</li> <li>・別途工事で建て替える東側観客席屋根は、2列分（7～ 12番コート、13～18番コート）の建替えを予定していま す。</li> </ul>	R6.3.7